

Wałcz, dnia 7 grudnia 2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na budowę wielofunkcyjnej treningowej hali sportowej (ogłoszenie nr 2020/S 202-487205 z dnia 16 października 2020 r.).

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający zawiadamia, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym brzmieniu:

1. *„Z uwagi na to, że rozliczenie za przedmiot umowy będzie odbywało się w trybie miesięcznym z podziałem na limity roczne, proszę o % wskazanie limitów rocznych lub kwoty przeznaczonej na finansowanie w 2020 roku i w latach następnych”,*

na który udziela się następującej odpowiedzi:

zamawiający nie przewiduje limitów rocznych lub określonych kwot przeznaczonych na finansowanie w 2020 roku i w latach następnych. Zamawiający nie wyraża woli zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. *„Dot. § 9 ust.1 Wzoru Umowy (zał. 7 do SIWZ) - Prosimy o wprowadzenie do projektu umowy waloryzacji wynagrodzenia opartego na comiesięcznych wskaźnikach inflacji konsumenckiej publikowanych przez GUS. Wprowadzenie waloryzacji do projektu jest niezbędne z uwagi na długość kontraktu i bardzo prawdopodobne ryzyko wzrostu cen.”,*

na który udziela się następującej odpowiedzi:

zamawiający nie wyraża woli zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. *„Czy Zamawiający przewiduje korzystanie z kąpeli kwasowęglowych we wszystkich wannach ? Jest to informacja niezbędna do ustalenia ilości saturatorów obsługujących wanny, co powoduje znaczne różnice cen wanień a tym samym prawidłowego oszacowania elementu inwestycji. Czy do kąpeli borowinowych będzie wykorzystywana borowina w postaci płynu czy pasty? Ceny poszczególnych wanień z wykorzystaniem wanień czy płynu znacznie różnią się cenowo”,*

na który udziela się następującej odpowiedzi:

zamawiający przewiduje korzystanie z kąpeli kwasowęglowych we wszystkich wannach. Wanny borowinowe muszą być przystosowane do korzystania zarówno z płynów i pasty.

4. *„Czy Zamawiający dopuści do zastosowania jako równoważna powszechnie stosowaną w halach sportowych wykładzinę ochronną producenta Sommer Effex Giant Tiles w płytach, która spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ tj. 1. o wymiarach 100 cm x 200 cm 2. Płyty wykonane z włókniny igłowanej (100% PP) w kolorze szarym, zielonym lub niebieskim na trwałym spodzie antypoślizgowym (polyolefin) w jasnym kolorze, gwarantującym doskonałe przyleganie do podłogi. Wykładzina niebrudząca, odporna na uszkodzenia mechaniczne. 3. Odporna na ogień wg normy EN -13501-1 4. grubość całkowita co najmniej 6,4 mm 5. Waga 1 sztuki płyty 6,4 kg (3200 g/m2) co jest ekskluzywne dla użytkownika, gdyż płyta w układaniu jest dużo lżejsza. 6. Wykładzina gwarantuje pełne zabezpieczenie podłogi sportowej w hali przed niepożądanymi czynnikami, typu: niedopałki papierosów, rozlane płyny, resztki jedzenia, nieodpowiednie obuwie (szpilki, podkute buty)”,*

na który udziela się następującej odpowiedzi:

zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne w postaci wykładziny Sommer Effex Giant Tiles w płytach 100x200 cm.

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie rozdziału XI w ten sposób, że dotychczasowa treść otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę należy złożyć zgodnie z wymaganiami opisanymi w rozdziale X, w terminie do dnia 14 grudnia 2020 r. do godz. 10.15.

2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14 grudnia 2020 r. o godz. 12.00 pod adresem zamawiającego wskazanym w rozdziale I (pokój nr 48). Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do deszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest za pomocą klucza prywatnego.”.

Paweł Węgrzynowski

podpis pełnomocnika zamawiającego