



- UWAGI:
- Rysunki instalacji wentylacyjnej rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi.
 - Przed rozpoczęciem realizacji sprawdzić możliwość montażu kanałów i urządzeń. Dociągów dokonać na budowie.
 - Montaż kanałów i urządzeń elementów systemowych np. HLTI wyłączenie do konstrukcji budynku.
 - Podłączenie urządzeń dachowych do instalacji odgromowej wg projektu branży elektrycznej.
 - Wykonanie układu zasilania i automatyki dla instalacji wentylacyjnej.
 - Przejścia kanałów wentylacyjnych przez ściany wydzielenia pożarowego zabezpieczyć za pomocą klap p.p.oż. EI120. Klapy wypięczyć w siłowniki i wyzwalacze elektromagnetyczne.
 - Rozmieszczenie nawiewników dopasować do sufitów podwieszanych.
 - Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z PN "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz wytycznymi OCERTII.

LEGENDA:

- WYWIEWNIK SUFITOWY PERFOROWANY Z SKRZYŃKA ROZPRĘŻNĄ
- ANEMOSTAT SUFITOWY NAWIEWNY Z SKRZYŃKA ROZPRĘŻNĄ
- WYWIEWNIK SZCZELINOWY Z SKRZYŃKA ROZPRĘŻNĄ
- ANEMOSTAT SZCZELINOWY Z SKRZYŃKA ROZPRĘŻNĄ
- RZĘDNA OSI KANAŁU WENTYLACYJNEGO
- KRAKATKA NAWIEWNA - RUCHOME LAMELE
- KRAKATKA WYWIEWNA - NIERUCHOME LAMELE
- PRZEWÓD WENTYLACJI NAWIEWNEJ
- PRZEWÓD WENTYLACJI WYWIEWNEJ
- PRZEWÓD WENTYLACJI CZERPNEJ
- PRZEWÓD WENTYLACJI WYRZUTOWEJ
- KLAPA PRZECIĄ POŻAROWĄ Z WYZWALACZEM TOPIKOWYM WYPOSAŻONA W SPRĘŻYNĘ POWROTNĄ
- KLIMATYZATOR KASETONOWY
- KLIMATYZATOR ŚCIENNY
- PRZEWÓD MIEDZIANY INSTALACJI KLIMATYZACJI FREGONOWEJ
- PRZEWÓD POWROTNY INSTALACJI WODY LODOWEJ
- PRZEWÓD ZASILAJĄCY INSTALACJI WODY LODOWEJ
- PRZEPUST P. POŻ. DLA RUROCIĄGÓW

Jednostka projektowa:	archimedia	Archimedia Architekti i Inżynieria ul. Świeżalska 8, 61-132 Poznań telefon: 607 170 097, 609 422 208 e-mail: archimedia@archimedia.com.pl
Branta:	SANITARNIA	Stadium dokumentacji: PROJEKT WYKONAWCZY
Investor:	CENTRALNY OŚRODEK SPORTU - OŚRODEK PRZYGOTOWAW OLIMPIJSKICH W WARSZAWIE	
Nazwa inwestycji:	BUDOWA WIELOFUNKCYJNEJ TRENINGOWEJ HALI SPORTOWEJ	
Lokalizacja inwestycji:	AL. ZDOBÝCÝW WĄLU POMORSKIEGO 99 78-600 WALCZ ODŁAM NR 525/1 OBRĘB WALCZ, JEJ. EWID. 321/01_1.001.525/1	
Nazwa rysunku:	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI - RZUT PIĘTRA 2	
PROJEKTOWAŁ:	SANITARNIA	mgr inż. Mikolaj Stelmasz
SPRACOWAŁ:	SANITARNIA	mgr inż. Artur Stąp
OPRACOWAŁ:	SANITARNIA	mgr inż. Katarzyna Kurpiś
SKALA:	1:100	DATA: 03.2020
BRUK:	WM-09	REWIZJA: