

UWAGI:

1. Rysunki instalacji wentylacyjnej rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi.
2. Przed rozpoczęciem realizacji sprawdzić możliwość montażu kanałów i urządzeń. Domiarów dokonać na budowie.
3. Mocowanie kanałów i urządzeń elementami systemowymi np. HILTI wyłącznie do konstrukcji budynku.
4. Podłączenie urządzeń dachowych do instalacji odgromowej wg projektu branży elektrycznej.
5. Wykonanać układ zasilania i automatyki dla instalacji wentylacyjnej.
6. Przejścia kanałów wentylacyjnych przez ściany wydzielenia pożarowego zabezpieczyć za pomocą klap p.poż. EIS120. Klapy wyposażyć w siłowniki i wyzwalacze elektromagnetyczne.
7. Rozmieszczenie nawiewków dopasować do sufitów podwieszanych.
8. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z PN "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano–Montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz wytycznymi COBRTI.

LEGENDA:

- WYWIEWNIK SUFITOWY PERFOROWANY Z SKRZYNKĄ ROZPRĘŻNĄ
- ANEMOSTAT SUFITOWY NAWIEWNY Z SKRZYNKĄ ROZPRĘŻNĄ
- WYWIEWNIK SZCZELINOWY Z SKRZYNKĄ ROZPRĘŻNĄ
- NAWIEWNIK SZCZELINOWY Z SKRZYNKĄ ROZPRĘŻNĄ
- RZĘDNA OSI KANAŁU WENTYLACYJNEGO
- KRATKA NAWIEWNA - RUCHOME LAMELE
- KRATKA WYWIEWNA - NIERUCHOME LAMELE
- PRZEWÓD WENTYLACJI NAWIEWNEJ
- PRZEWÓD WENTYLACJI WYWIEWNEJ
- PRZEWÓD WENTYLACJI CZERPNEJ
- PRZEWÓD WENTYLACJI WYRZUTOWEJ
- KLAPA PRZECIW POŻAROWA Z WYZWALACZEM TOPIKOWYM WYPOSAŻONA W SPRĘŻYNĘ POWROTNĄ
- KLIMATYZATOR KASETONOWY
- KLIMATYZATOR ŚCIENNY
- PRZEWÓD MIEDZIANY INSTALACJI KLIMATYZACJI FREONOWEJ
- PRZEWÓD POWROTNY INSTALACJI WODY LODOWEJ
- PRZEWÓD ZASILAJĄCY INSTALACJI WODY LODOWEJ
- PRZEPUST P. POŻ. DLA RUROCIĄGÓW

Jednostka projektowa:	archimedia	Architekci i Inżynierowie ul. Świętosławska 6, 61-132 Poznań tel/fax: 607 170 057, 509 622 206 e-mail: archimedia@archimedia.com.pl	
Branża:	SANITARNA	Stadium dokumentacji:	PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:	CENTRALNY OŚRODEK SPORTU - OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH W WAŁCZU		
Nazwa inwestycji:	BUDOWA WIELOFUNKCYJNEJ TRENINGOWEJ HALI SPORTOWEJ		
Lokalizacja inwestycji:	AL. ZDOBYWCÓW WAŁU POMORSKIEGO 99, 78-600 WAŁCZ DZIAŁKA NR 522/51 OBRĘB WAŁCZ, JEDN. EWID.: 321201_1.0001.522/51		
Nazwa rysunku:	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI RZUT PARTERU FRAGMENT A		
PROJEKTOWAŁ:	SANITARNA	mgr inż. Maciej Stalmach	upr.nr/zaświad. budowlane w specjalności sanitarnej nr WKP / 0175 / POOS / 16
SPRAWDZAJĄCY:	SANITARNA	mgr inż. Artur Sztop	upr.nr/zaświad. budowlane w specjalności sanitarnej nr WKP / 0146 / POOS / 16
OPRACOWANIE:		SKALA: 1 : 50	DATA: 03.2020
			NR RYS. WM-01
UWAGA! WSZELKIEJ PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI			REWIZJA

© Wszelka prawa zastrzeżone. Powielanie bez wyłączonego zezwolenia z przenoszeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione