R9

R9A



Rozdzielacz: R9
Typ: Rozdzielacz EHKV-P
Ilość wyjść: 6
Typ szafki: Szafka natynkowa rozdzielacza SW SW 2/R
θz = 35,0 [°C]
θp = 29,4 [°C]
G = 660,2 [kg/h]
Δp = 11,69 [kPa]

Nr	Do odbiornika	Średnica	L [m]	VA	G [kg/h]	v [m/s]	Nast. (Z) [l/min]	Δp (Z) [kPa]	Δp (P) [kPa]
1	0.33_a	17x2,0	81,6	15	109,4	0,229	1,80	1,98	3,34
2	0.33_b	17x2,0	95,6	10	108,8	0,228	1,80	0,99	3,31
3	0.33_c	17x2,0	53,1	15	111,9	0,234	1,80	3,90	3,50
4	0.33_d	17x2,0	38,3	15	108,3	0,227	1,80	5,49	3,28
5	0.33_e	17x2,0	40,9	15	111,3	0,233	1,80	4,95	3,47
6	0.33_f	17x2,0	62,0	15	110,4	0,231	1,80	3,37	3,41



ROZDZIELACZ
9

ZT - zawór termostatyczny
ZR - zawór regulacyjny
BG- belka górna z zaworami do siłowników
BD- belka dolna z zaworami regulacyjnymi
BP - bay-pass z zaworem regulacyjnym
TI - termometr tarczowy
PO - bezdławicowa pompa
ZSO - Zawór spustowo-odpowietrzający
ZOz, ZOp - Zawór odcinający zasilanie/powrót
GR - siłownik elektryczny 230V

Rozdzielacz: R9A
Typ: Rozdzielacz EHKV-P
Ilość wyjść: 10
Typ szafki: Szafka natynkowa rozdzielacza SW SW 3/R
θz = 35,0 [°C]

G = 603,7 [kg/h]
Δp = 11,81 [kPa]

Nr	Do odbiornika	Średnica	L [m]	VA	G [kg/h]	v [m/s]	Nast. (Z) [l/min]	Δp (Z) [kPa]	Δp (P) [kPa]
1	0.08	17x2,0	42,1	10	59,7	0,125	1,00	10,07	1,00
2	0.01	17x2,0	42,6	30	60,1	0,126	1,00	10,00	1,01
3	0.2a	17x2,0	34,5	30	60,1	0,126	1,00	10,16	1,01
4	0.05a	17x2,0	40,4	10	60,5	0,127	1,00	10,05	1,03
5	0.10	17x2,0	41,1	30	61,1	0,128	1,00	9,99	1,02
6	0.12	17x2,0	67,6	25	60,3	0,126	1,00	9,50	1,02
7	0.05b	17x2,0	110,8	10	59,9	0,125	1,00	8,70	1,00
8	0.05c	17x2,0	80,3	15	60,6	0,127	1,00	9,25	1,02
9	0.06	17x2,0	28,9	20	61,0	0,128	1,00	10,24	1,04
10	0.07	17x2,0	57,3	15	60,5	0,127	1,00	9,72	1,02



ROZDZIELACZ
9.1

ZT - zawór termostatyczny
ZR - zawór regulacyjny
BG- belka górna z zaworami do siłowników
BD- belka dolna z zaworami regulacyjnymi
BP - bay-pass z zaworem regulacyjnym
TI - termometr tarczowy
PO - bezdławicowa pompa
ZSO - Zawór spustowo-odpowietrzający
ZOz, ZOp - Zawór odcinający zasilanie/powrót
GR - siłownik elektryczny 230V

LEGENDA:

ZASILANIE C.O.
POWRÓT C.O.
ROZDZIELACZE OGRZ PODŁ - ZASILANIE
ROZDZIELACZE OGRZ PODŁ - POWRÓT
PĘTLA OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Jednostka projektowa:	archimedia Archimedia Architekci i Inżynierowie ul. Świętańska 6, 61-132 Poznań telefon: 607 170 057, 609 622 206 e-mail:archimedia@archimedia.com.pl		
Branża:	SANITARNA	Stadium dokumentacji:	PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:	CENTRALNY OŚRODEK SPORTU - OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH W WAŁCZU		
Nazwa inwestycji:	BUDOWA WIELOFUNKCYJNEJ TRENINGOWEJ HALI SPORTOWEJ		
Lokalizacja inwestycji:	AL. ZDOBYWCÓW WAŁU POMORSKIEGO 99, 78-600 WAŁCZ DZIAŁKA NR 522/1 OBRĘB WAŁCZ, JEDN. EWID.: 321701_1.0001.522/1		
Nazwa rysunku:	ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O. - R9 i R9.1		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Mikołaj Stelmach	uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej w WKP / 0179 / PWOS / 19	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Artur Sitkop	uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej w WKP / 0144 / POOS /09	PODPIS
OPRACOWAŁ/E:	mgr inż. Katarzyna Kunjak	SKALA: -	DATA: 04.2020
NR RYS.: CO-09			
UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI			REWIZJA

© Prawa autorskie zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione