
0.24 +16 °C
Φwym: 153079 W
0.32_a
41,81 m² VA 30
134,2 m
0.32_b
21,08 m² VA 30
105,0 m
0.32_c
19,58 m² VA 30
109,6 m
0.32_d
21,68 m² VA 30
73,9 m
0.32_e
20,00 m² VA 30
99,0 m
0.32_f
40,10 m² VA 10
0.32_g
20,51 m² VA 30
92,0 m
0.32 +12 °C
Φwym: 4898 W
0.32_h
18,93 m² VA 30
94,8 m
0.32_i
20,51 m² VA 30
57,5 m
0.32_j
18,93 m² VA 30
83,6 m
0.32_k
14,76 m² VA 10
0.32_l
20,53 m² VA 30
57,7 m
0.32_m
18,94 m² VA 30
83,5 m
0.32_n
21,61 m² VA 30
108,0 m
0.32_o
19,72 m² VA 30
89,3 m
0.32_p
18,21 m² VA 30
92,4 m
0.33_a
8,48 m² VA 15
81,6 m
0.33_b
8,46 m² VA 10
95,6 m
0.31_c
8,48 m² VA 15
53,1 m
0.33 +16 °C
Φwym: 5629 W
0.31_d
8,37 m² VA 15
38,3 m
0.33_e
6,38 m² VA 15
40,9 m
0.33_f
8,50 m² VA 15
62,0 m
0.34_a
9,66 m² VA 15
65,8 m
0.34_b
9,67 m² VA 15
50,9 m
0.34_c
9,67 m² VA 15
31,5 m
0.34_d
9,66 m² VA 15
26,6 m
0.34 +20 °C
Φwym: 1592 W
0.49 +16 °C
Φwym: 581 W
0.49_a
19,10 m² VA 30
84,7 m
SZ +16 °C
Φwym: 0 W
0.46 +20 °C
Φwym: 370 W
0.46
10,43 m² VA 20
73,2 m
0.44 +20 °C
Φwym: 259 W
0.44
8,79 m² VA 10
72,7 m
0.43 +16 °C
Φwym: 1527 W
0.38
18,33 m² VA 30
74,0 m
0.39 +16 °C
Φwym: 357 W
0.41 +12 °C
Φwym: 192 W
0.42 +12 °C
Φwym: 70 W
0.40 +12 °C
Φwym: 70 W
0.33 +16 °C
Φwym: 715 W
0.35
22,11 m² VA 30
52,0 m
0.36 +16 °C
Φwym: 0 W
SIEĆ CIEPLNA
0.38 +16 °C
Φwym: 401 W
0.36
9,17 m² VA 25
47,3 m
0.37 +16 °C
Φwym: 208 W
0.37
6,56 m² VA 30
47,3 m
0.31_a
19,89 m² VA 30
100,7 m
0.31_b
21,07 m² VA 30
95,0 m
0.31 +12 °C
Φwym: 5098 W
0.31_e
42,05 m² VA 30
95,1 m
0.31_d
21,65 m² VA 30
63,9 m
0.31_c
20,19 m² VA 30
89,1 m
0.31_f
18,74 m² VA 30
83,6 m
0.31_g
20,10 m² VA 30
50,1 m
0.31_h
18,74 m² VA 30
93,6 m
0.31_i
20,10 m² VA 30
84,3 m
0.31_j
39,28 m² VA 30
58,3 m
0.35_a
10,50 m² VA 20
77,8 m
0.26 +20 °C
Φwym: 0 W
0.28 +16 °C
Φwym: 0 W
0.27 +16 °C
Φwym: 0 W
0.25_b
10,56 m² VA 20
69,7 m
0.25_c
10,56 m² VA 20
81,1 m
0.25_d
10,56 m² VA 20
92,6 m
0.29 +16 °C
Φwym: 0 W
0.25_e
10,45 m² VA 20
46,2 m
0.25 +24 °C
Φwym: 5919 W
0.25_f
6,74 m² VA 20
63,6 m
0.25_i
10,46 m² VA 20
64,0 m
0.25_h
10,60 m² VA 15
0.25_j
11,21 m² VA 20
46,1 m
FI1
FI2
OZ1
0.30 +16 °C
Φwym: 0 W
Pomieszczenie wyposażone w kurtynę powietrzną
F_wc=
H=0,5 m²/s
L=1,80 m/s
Za Przekrój zawór regulacyjny
Za Przekrój zawór regulacyjny
DN25
RZE1
0.25_g
9,85 m² VA 10
100,8 m
0.31_k
18,70 m² VA 10
100,9 m
0.21 +24 °C
Φwym: 1084 W
0.04_e
8,70 m² VA 10
68,9 m
0.21 +24 °C
Φwym: 679 W
0.20_a
14,00 m² VA 20
85,6 m
0.20_b
13,98 m² VA 20
103,7 m
0.04_a
9,05 m² VA 10
66,9 m
0.19 +24 °C
Φwym: 672 W
0.19_a
14,00 m² VA 20
84,6 m
0.19_b
14,00 m² VA 20
103,2 m
0.31_e
5,62 m² VA 10
46,8 m
0.22 +20 °C
Φwym: 0 W
0.04_c
9,02 m² VA 10
55,6 m
0.18 +20 °C
Φwym: 0 W
0.04_d
8,71 m² VA 10
0.04 +24 °C
Φwym: 1559 W
0.15_a
13,97 m² VA 20
73,9 m
0.15 +24 °C
Φwym: 697 W
0.15_b
13,95 m² VA 20
91,9 m
0.16_a
6,37 m² VA 10
42,4 m
0.16 +24 °C
Φwym: 1315 W
0.16_c
8,76 m² VA 15
70,7 m
0.14_a
14,01 m² VA 20
72,8 m
0.14 +24 °C
Φwym: 677 W
0.14_b
14,01 m² VA 20
91,5 m
0.16_b
10,17 m² VA 20
66,8 m
0.01 +16 °C
Φwym: 418 W
0.03_b
25,30 m² VA 30
84,6 m
0.03_c
25,13 m² VA 30
100,2 m
0.03_a
25,58 m² VA 30
46,9 m
W +16 °C
Φwym: 0 W
0.03 +20 °C
Φwym: 3315 W
0.01
11,35 m² VA 30
42,6 m
SZ +16 °C
Φwym: 0 W
0.2 +16 °C
Φwym: 281 W
0.2a
6,02 m² VA 30
34,5 m
0.08
8,88 m² VA 10
42,1 m
0.09 +21 °C
Φwym: 0 W
0.05_a
6,07 m² VA 10
40,4 m
0.05_b
10,31 m² VA 10
110,8 m
0.03_d
19,97 m² VA 30
72,7 m
0.08 +24 °C
Φwym: 152 W
0.06 +20 °C
Φwym: 189 W
0.10 +20 °C
Φwym: 204 W
0.10
12,20 m² VA 30
41,7 m
0.06
5,62 m² VA 20
28,9 m
0.05_c
10,09 m² VA 15
80,3 m
0.03_e
20,01 m² VA 30
85,9 m
0.05 +20 °C
Φwym: 1213 W
0.12 +20 °C
Φwym: 475 W
0.12
14,73 m² VA 25
67,6 m
0.07 +20 °C
Φwym: 281 W
0.07
7,06 m² VA 15
57,3 m
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
LEGENDA:
ROZDZIELACZE OGRZ.PODŁ.- ZASILANIE
ROZDZIELACZE OGRZ.PODŁ.-POWRÓT
ZASILANIE - ROZDZIELACZE HALA SPORTOWA
POWRÓT - ROZDZIELACZE HALA SPORTOWA
PĘTLA OGRZ.PODŁ. - ZASILANIE
PĘTLA OGRZ. PODŁ. - POWRÓT
PRZYŁĄCZE OGRZ.PODŁ.-ZASILANIE
PRZYŁĄCZE OGRZ.PODŁ.-POWRÓT
ZASILANIE C.T. 1
POWRÓT C.T. 1
ZASILANIE C.T. 2
POWRÓT C.T. 2
INSTALACJA C.W.U.
WODA WSTĘPNIE PODGRZANA
ZASILANIE SIEĆ CIEPLNA
POWRÓT SIEĆ CIEPLNA
PRZEJŚCIE PPOŻ
CO1 PION INSTALACJI OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO
CT1 PION INSTALACJI CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO
archimedia
Architekci Artystyczni
ul. Świętosławska 6, 61-132 Poznań
telefon: 607 170 017, 609 622 208
e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
Jednostka projektowa:
Branża: SANITARNA
Stadium dokumentacji: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: CENTRALNY OŚRODEK SPORTU – OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH W WALCZU
Nazwa inwestycji: BUDOWA WIELOFUNKCYJNEJ I TRENINGOWEJ HALI SPORTOWEJ
Lokalizacja inwestycji: AL. ZDOBYWCÓW WAŁU POMORSKIEGO 99, 78-600 WAŁCZ
DZIAŁKA NR 522/51 OBRĘB WAŁCZ, JEDN. EWID.: 321701_1.0001.522/51
Nazwa rysunku: INSTALACJA GRZEWCZA - RZUT PARTERU
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Maciej Stelmach
uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej nr WKP-0176/POOS/18
SPRAWDZIŁ(A): mgr inż. Artur Szlosp
uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej nr WKP-0176/POOS/18
OPRACOWAŁ: mgr inż. Katarzyna Kucyk
SKALA: 1 : 100
DATA: 04.2020
NR RYS.: CO-01
REWIZJA:
UWAGA! WSZELKIE PROJEKTY NALEŻY RCZYTYWIAĆ Z KAŻDE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
© Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody wiadomo