

Spała 12.01.2021r.

## ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

dot. Zapytania ofertowego na remont pomieszczeń kuchni

W związku z pytaniami, które wpłynęły w dniu 11.01.2021 roku w sprawie zapytania ofertowego na remont pomieszczeń kuchni Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

**Pytanie nr 1 - Przewiduję się ułożenie płytek gresowych antypoślizgowych na podłogach, jaki rozmiar płytek należy przyjąć do kalkulacji oraz jaka klasa antypoślizgowości np. R 10, R 11. R 12.**

Odp.: Rozmiar płytek nie ma znaczenia. Wystarczy płytka o klasie antypoślizgowej R10.

**Pytanie nr 2 - Jaki rozmiar umywalki w piwnicy.**

Odp.: W piwnicy należy przyjąć umywalki o szerokości około 55 cm.

**Pytanie nr 3 - W obszarze „kuchni „nowej i „starej”: jaki rozmiar umywalek, jakie baterie należy kalkulować naścienne, czy montowane na sztorc do umywalki.**

Odp.: W kuchni nowej i starej należy przyjąć umywalki o szerokości około 55cm z bateriami montowanymi w umywalkach wraz z wężykami i zaworami.

**Pytanie nr 4 - Czy wymianie podlegają odpływy, syfony umywalkowe, jeżeli tak, to jakie należy ująć w kosztorysie.**

Odp.: Wymianie podlega umywalka, syfon, półpostument, bateria z wężykami oraz zaworki.

Przedstawiciel Zamawiającego



COS  
COS-OPO w Giżycku  
COS-OPO w Spale  
COS-OPO w Szczepku  
COS-OPO w Wałcu  
COS-OPO w Zakopanem  
COS-OPO we Władysławowie

00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a, tel.: +48 22 529 87 40  
11-500 Giżycko ul. Moniuszki 22, tel.: +48 87 441 71 00  
97-215 Inowłódz, Spała Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, tel.: +48 44 724 23 46  
43-370 Szczepko ul. Piłsudskiego 8, tel.: +48 33 817 84 41  
78-600 Wałcz Al. Zdobyców Wału Pomorskiego 99, tel.: +48 67 258 44 61  
34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1, tel.: +48 18 201 22 74  
84-120 Władysławowo ul. Żeromskiego 52, tel.: +48 58 674 63 00