Poz.3.9 Podciąg (1.szt.)

Skala 1:20



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	DŁ. ŁĄCZNA [m] A–IIIN ø10	ø12	ø20	ø25
Poz. 3.9 – Podciąg – 1 szt.										
3.9	1	12	2,740	4	1	4		10,96		
	2	25	3,090	8	1	8				24,72
	3	20	6,230	4	1	4			24,92	
	4	12	6,260	2	1	2		12,52		
	4	12	6,230	2	1	2		12,46		
	5	10	2,070	31	1	31	64,17			
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							64,17	35,94	24,92	24,72
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0,617	0,888	2,466	3,853
MASA [kg]							39,59	31,91	61,45	95,25
MASA CAŁKOWITA [kg]							**228,21**			

1) Opis kształtu pręta: PN–EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis długosci haka: gabarytowy
3) Długość pręta L: rzeczywista

Przekrój A–A

Skala 1:20



Przekrój B–B

Skala 1:20





5 31 ø10 L= 207

Beton: C30/37 W8 (B37)
Stal: Bst500S (A–IIIN)
Otulina: 30mm

Uwagi:

1. Klasa betonu wg PN–EN–206:2014. Właściwości i gatunek stali zbrojeniowej wg PN–EN 1992–1–1:2008.
2. Otulinę prętów zbrojenia określono jako odległość od powierzchni dowolnego zbrojenia do najbliższej powierzchni betonu wg PN–EN 1992–1–1:2008.
3. Nieoznaczone promienie gięcia prętów przyjąć wg tablicy 8.1N PN–EN 1992–1–1:2008.
4. Rysunek rozpatrywać z całą dokumentacją.

Jednostka projektowa:	archimedia	Archimedia Architekci i Inżynierowie ul. Święciańska 6, 61-132 Poznań telefon: 607 170 057, 609 622 206 e-mail:archimedia@archimedia.com.pl		
Branża:	ARCHITEKTURA	Stadium dokumentacji:	PROJEKT WYKONAWCZY	
Inwestor:	CENTRALNY OŚRODEK SPORTU - OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH W WAŁCZU			
Nazwa inwestycji:	BUDOWA WIELOFUNKCYJNEJ TRENINGOWEJ HALI SPORTOWEJ			
Lokalizacja inwestycji:	AL. ZDOBYWCÓW WAŁU POMORSKIEGO 99, 78-600 WAŁCZ DZIAŁKA NR 5225/1 OBRĘB WAŁCZ, JEDN. EWID.: 321701_1.0001.5225/1			
Nazwa rysunku:	**POZ. 3.9**			
PROJEKTANCI:	KONSTRUKCJA	mgr inż. Marcin Graczyk	KUP/0164/PWOK/17 upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY:	KONSTRUKCJA	mgr inż. Krzysztof Gąsior	KUP/0226/PWOK/12 upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	
OPRACOWANIE:		SKALA: 1 : 20	DATA: 03.2020	NR RYS.: K-33
UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI				REWIZJA:

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione