OZNACZENIE	FS6
TYP	FASADA ALUMINIOWO-SZKLANA

SCHEMAT
1:50



ILOŚĆ	2* (DRUGI ELEMENT WYKONAĆ JAKO ODBICIE LUSTRZANE)
OPIS	fasada aluminiowo - szklana z drzwiami otwieranymi na zewnątrz system słupowo ryglowy z fugą silikonową szerokość słupa/rygla 52mm szerokość fugi silikonowej słup/rygiel 22mm wysokość listwy osłonowej słupa/rygla 21/14mm głębokość konstrukcyjna słupa/rygla na podstawie obliczeń statycznych szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania PN-B-02151-3:2015-10; o U_g=0,5 W/m²K, współczynnik przenikania ciepła dla profili Uf=0,94 W/m²K przekładki termiczne z polietylenu ekstrudowanego współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji U_{cw}= 1,1 W/m²K kolor ślusarki RAL: 9004 obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą fartucha EPDM SZKŁO HARTOWANE PRZECIWSŁONECZNE SZARE REFLEKSYJNE 8 MM TYPU cool-lite ST136 / 16 ARGON CIEPŁA RAMKA SWS / SZKŁO HARTOWANE 6 MM Z POWŁOKĄ TERMOIZOLACYJNĄ / 16 ARGON CIEPŁA RAMKA SWS / SZKŁO LAMINOWANE 55.2 Z POWŁOKĄ TERMOILOZACYJNĄ – SZLIFOWANE KRAWĘDZIE

UWAGI
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkła, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
2. Wszystkie elementy zaprojektowane wymienione z nazwy należy traktować jako rozwiązania przykładowe o modelowych parametrach technicznych, własnościach charakterystycznych i właściwościach estetycznych. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych po akceptacji rozwiązania przez Inwestora i Projektanta.
3. Szerokość skrzydła głównego w świetle przejścia wszystkich drzwi w obiekcie musi wynosić co najmniej 90cm.
4. Na elementy elewacji wentylowanej, fasady aluminiowo-szklane, ślusarkę aluminiowo-szklaną oraz elementy elewacji z blach, siatek i płyt elewacyjnych oraz balustrady, barierki i pochwyty Wykonawca ma obowiązek przedstawić projekty warsztatowe do zatwierdzenia przez Inwestora i Projektanta.

Jednostka projektowa:	archimedia	Archimedia Architekci i Inżynierowie ul. Święciańska 6, 61-132 Poznań telefon: 607 170 057, 609 622 206 e-mail: archimedia@archimedia.com.pl		
Inwestor:	CENTRALNY OŚRODEK SPORTU OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH W WAŁCZU			
Nazwa inwestycji:	BUDOWA WIELOFUNKCYJNEJ TRENINGOWEJ HALI SPORTOWEJ			
Lokalizacja inwestycji:	AL. ZDOBYWCÓW WAŁU POMORSKIEGO 99, 78-600 WAŁCZ DZIAŁKA NR 5225/1 OBRĘB WAŁCZ, JEDN. EWID.: 321701_1.0001.5225/1			
Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY	Branża	ARCHITEKTURA	
Treść rysunku:	FASADY ALUMINIOWO-SZKLANE ŁĄCZNIKA			
Projektant:	mgr inż. arch. Krzysztof Janus		Nr rys.:	ZS-04
Opracowanie:	mgr inż. arch. Marcin Śliwa	uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej nr 7131/15/P/2009	Skala:	1:50
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Przemysław Kaczmarek	uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej nr 2178/POM/2019	Data:	03.2020
Podpis:				

UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione