OZNACZENIE	DZ1	DZ2	DD1	DD2	DD3	DD4	DD5	DD6	D1	D2	D3	D4	D5	D6	DT1	DD7	DD8
TYP	DRZWI ZEWNĘTRZNE STALOWE	DRZWI ZEWNĘTRZNE STALOWE PPOŻ EI30	DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWO-SZKLANE PPOŻ EI30Sa DYMOSZCZELNE	DRZWI WEWNĘTRZNE DO POM. BASENU	DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE PPOŻ	DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE	DRZWI WEWNĘTRZNE TECHNICZNE PPOŻ	DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWO-SZKLANE PPOŻ EI60 DO ŁĄCZNIKA	DRZWI WEWNĘTRZNE TECHNICZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE DO WC	DRZWI WEWNĘTRZNE DO WC Z BLOKADĄ	DRZWI WEWNĘTRZNE TECHNICZNE EI30	DRZWI WEWNĘTRZNE DO POM. BASENU	DRZWI WEWNĘTRZNE TECHNICZNE EI30	DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE PPOŻ	DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE
SCHEMAT 1:50																	
WIDOK Z ZEWNĄTRZ																	

ILOŚĆ [SZT.] DRZWI LEWE/DRZWI PRAWE		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
	PARTER	1	3	1	–	1	–	1	–	2	1	1	1	1	–	–	–	3	3	7	5	7	2	6	–	1	3	4	2	–	1	1	–	1	–
	PIĘTRO	–	–	–	1	–	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	1	–	6	4	2	3	6	2	1	–	1	–	4	–	–	–	–	–	–
	ANTRESOLA	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	RAZEM	1	3	1	3	2	4	1	–	3	1	1	1	1	–	–	2	4	3	13	9	11	5	12	2	3	4	2	4	2	–	1	1	–	1

OPIS	DRZWI DWUSKRZYDŁOWE, PRZYLGOWE, skrzydła drzwiowe wykonane z dwóch tłoczonych, ocynkowanych blach stalowych o grubości 1.25mm, wypełnione wełną mineralną klejoną do blach klejem poliuretanowym; ościeżnica stalowa narożna z blachy ocynkowanej o grubości 1.5 mm. zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3d. drzwi przylgowe z cienką przylgą (3-stronną). drzwi i ościeżnica malowane na RAL9004. IZOL. AKUST. RW=30DB. TRWAŁOŚĆ MECH. - KLASA 6 ZGODNIE Z PN-EN 12400:2004. WYTRZYMAŁOŚĆ MECH. - KLASA 4 ZGODNIE Z PN-EN 1192:2001; WSP. PRZENIKANIA CIEPŁA U=1.4 W/MK. OKUCIA KOLOR RAL 9004. KLAMKA Z POZŁOCONYM SZYLDEM. SAMOZAMYKACZ SZYNOWY, ZAMEK, LISTWA SAMOCZYNNA Z SKRZYDŁEM BIERNYM I CZYNNYM + OKAPNIK. świetlo przejścia drzwi po otwarciu skrzydła czynnego o kąt 90°: 90cm świetlo przejścia drzwi po otwarciu 2 skrzydeł o kąt 90°: 120cm **DRZWI OZNACZONE JAKO NAPOWIETRZAJĄCE WYPOSAŻONE ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻOWYM**	DRZWI DWUSKRZYDŁOWE, PRZYLGOWE, O ODPORNOŚCI POŻAROWEJ, SKRZYDŁO DRZWIOWE WYKONANE Z DWÓCH TŁOCZONYCH, OCYNKOWANYCH BLACH STALOWYCH O GRUBOŚCI 1.25MM. WYPEŁNIONE WEŁNĄ MINERALNĄ KLEJONĄ DO BLACH KLEJEM POLIURETANOWYM; OŚCIEŻNICA STALOWA NAROŻNA Z BLACHY OCYNKOWANEJ O GRUBOŚCI 1.5 MM. ZAWIASY ZE STALI NIERDZEWNEJ Z REGULACJĄ 3D. DRZWI PRZYLGOWE Z CIENKĄ PRZYŁGĄ (3-STRONNĄ). DRZWI I OŚCIEŻNICA MALOWANE NA RAL9004. IZOL. AKUST. RW=36DB. TRWAŁOŚĆ MECH. - KLASA 6 ZGODNIE Z PN-EN 12400:2004. WYTRZYMAŁOŚĆ MECH. - KLASA 4 ZGODNIE Z PN-EN 1192:2001 (WG.DIAT-1506:16/2007). WSP. PRZENIKANIA CIEPŁA U=1.4 W/MK. OKUCIA KOLOR RAL 9004. KLAMKA Z POZŁOCONYM SZYLDEM. SAMOZAMYKACZ SZYNOWY, ZAMEK, LISTWA SAMOCZYNNA Z SKRZYDŁEM BIERNYM I CZYNNYM + OKAPNIK. świetlo przejścia drzwi po otwarciu skrzydła czynnego o kąt 90°: 90cm świetlo przejścia drzwi po otwarciu 2 skrzydeł o kąt 90°: 120cm	SYSTEMOWE DRZWI ALUMINIOWO-SZKLANE PPOŻ DYMOSZCZELNE KLASY Sa. WYSOKA DOLNA POPRZECZNICA TZW. KOPNIAK, KOLOR KONSTRUKCJI: RAL 9004 SZKLENIE ZESPOLONE BEZPIECZNE PPOŻ 4(16)3.1 IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA: RW=34DB OPADAJĄCA USZCZELKA DRZWI WYPOSAŻONE W: - 3 UZYSKOWANE ZAWIASY, - POCHWYT PROSTY ZE STALI NIERDZEWNEJ - SATYNOWANEJ (EI30/40MM), - ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ, - SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY SZYNOWY WYKONCENIE OKUĆ: STAL NIERDZEWNA SATYNA świetlo przejścia drzwi po otwarciu skrzydła czynnego o kąt 90°: 90cm świetlo przejścia drzwi po otwarciu 2 skrzydeł o kąt 90°: 120cm DRZWI OZNACZONE SYMBOLEM **kd** OBJĘTE KONTROLĄ DOSTĘPU. NALEŻY JE WYPOSAŻYĆ DODATKOWO ZGODNIE Z PROJEKTEM KONTROLI DOSTĘPU	SYSTEMOWE DRZWI ALUMINIOWO-SZKLANE PPOŻ. WYSOKA DOLNA POPRZECZNA TZW. KOPNIAK, KOLOR KONSTRUKCJI: RAL 9004 SZKLENIE ZESPOLONE BEZPIECZNE 4(16)3.1 WYPEŁNIENIE FOLIĄ NIEPRZEZIERNĄ W KOLORZE SMRY IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA: RW=34DB DRZWI WYPOSAŻONE W: - 3 UZYSKOWANE ZAWIASY, - POCHWYT PROSTY ZE STALI NIERDZEWNEJ - SATYNOWANEJ (EI30/40MM), - ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ, - SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY SZYNOWY WYKONCENIE OKUĆ: STAL NIERDZEWNA SATYNA świetlo przejścia drzwi po otwarciu skrzydła czynnego o kąt 90°: 90cm świetlo przejścia drzwi po otwarciu 2 skrzydeł o kąt 90°: 120cm DRZWI OZNACZONE SYMBOLEM **kd** OBJĘTE KONTROLĄ DOSTĘPU. NALEŻY JE WYPOSAŻYĆ DODATKOWO ZGODNIE Z PROJEKTEM KONTROLI DOSTĘPU	DRZWI DWUSKRZYDŁOWE PRZYLGOWE O ODPORNOŚCI POŻAROWEJ. SKRZYDŁO DRZWIOWE WYKONANE Z DWÓCH TŁOCZONYCH, OCYNKOWANYCH BLACH STALOWYCH O GRUBOŚCI 1.25MM. WYPEŁNIONE WEŁNĄ MINERALNĄ PRZYKLEJONĄ DO BLACH KLEJEM POLIURETANOWYM. OŚCIEŻNICA STALOWA NAROŻNA Z BLACHY OCYNKOWANEJ O GRUBOŚCI 1.5 MM. ZAWIASY ZE STALI NIERDZEWNEJ Z REGULACJĄ 3D. DRZWI PRZYLGOWE Z CIENKĄ PRZYŁGĄ (3-STRONNĄ). DRZWI MALOWANE NA RAL9004. OŚCIENICA - RAL 1023. IZOL. AKUST. RW=30DB. TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA - KLASA 6 ZGODNIE Z PN-EN 12400:2004. WYTRZYM. MECH. - KLASA 4 ZGODNIE Z PN-EN 1192:2001 (WG.DIAT-1506:16/2007). OKUCIA - KLAMKA Z POZŁOCONYM SZYLDEM. STAL NIERDZEWNA. SAMOZAMYKACZ SZYNOWY Z BLOKADĄ OTWARCIA. ZAMEK. LISTWA SAMOPRZYLGOWA. TABLICZKA LAMINATOWA Z NAZWĄ POMIESZCZENIA świetlo przejścia drzwi po otwarciu skrzydła czynnego o kąt 90°: 90cm świetlo przejścia drzwi po otwarciu 2 skrzydeł o kąt 90°: 120cm	DRZWI DWUSKRZYDŁOWE PRZYLGOWE O ODPORNOŚCI POŻAROWEJ: SKRZYDŁO DRZWIOWE WYKONANE Z DWÓCH TŁOCZONYCH, OCYNKOWANYCH BLACH STALOWYCH O GRUBOŚCI 1.25MM WYPEŁNIONE WEŁNĄ MINERALNĄ PRZYKLEJONĄ DO BLACH KLEJEM POLIURETANOWYM. OŚCIEŻNICA STALOWA NAROŻNA Z BLACHY OCYNKOWANEJ O GRUBOŚCI 1.5 MM. ZAWIASY ZE STALI NIERDZEWNEJ Z REGULACJĄ 3D. DRZWI PRZYLGOWE Z CIENKĄ PRZYŁGĄ (3-STRONNĄ). DRZWI MALOWANE NA RAL9004. OŚCIENICA - RAL 1023. IZOL. AKUST. RW=30DB. TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA - KLASA 6 ZGODNIE Z PN-EN 12400:2004. WYTRZYM. MECH. - KLASA 4 ZGODNIE Z PN-EN 1192:2001 (WG.DIAT-1506:16/2007). OKUCIA. - KLAMKA Z POZŁOCONYM SZYLDEM. STAL NIERDZEWNA. SAMOZAMYKACZ SZYNOWY Z BLOKADĄ OTWARCIA. ZAMEK. LISTWA SAMOPRZYLGOWA. TABLICZKA LAMINATOWA Z NAZWĄ POMIESZCZENIA świetlo przejścia drzwi po otwarciu skrzydła czynnego o kąt 90°: 90cm świetlo przejścia drzwi po otwarciu 2 skrzydeł o kąt 90°: 120cm	SYSTEMOWE DRZWI ALUMINIOWO-SZKLANE PPOŻ. WYSOKA DOLNA POPRZECZNA TZW. KOPNIAK, KOLOR KONSTRUKCJI: RAL 9004 SZKLENIE ZESPOLONE BEZPIECZNE PPOŻ 4(16)3.1 IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA: RW=34DB OPADAJĄCA USZCZELKA DRZWI WYPOSAŻONE W: - 3 UZYSKOWANE ZAWIASY, - POCHWYT PROSTY ZE STALI NIERDZEWNEJ - SATYNOWANEJ (EI30/40MM), - ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ, - SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY SZYNOWY WYKONCENIE OKUĆ: STAL NIERDZEWNA SATYNA świetlo przejścia drzwi po otwarciu skrzydła czynnego o kąt 90°: 90cm świetlo przejścia drzwi po otwarciu 2 skrzydeł o kąt 90°: 120cm	DRZWI DWUSKRZYDŁOWE PRZYLGOWE O ODPORNOŚCI POŻAROWEJ: SKRZYDŁO DRZWIOWE WYKONANE Z DWÓCH TŁOCZONYCH, OCYNKOWANYCH BLACH STALOWYCH O GRUBOŚCI 1.25MM WYPEŁNIONE WEŁNĄ MINERALNĄ PRZYKLEJONĄ DO BLACH KLEJEM POLIURETANOWYM. OŚCIEŻNICA STALOWA NAROŻNA Z BLACHY OCYNKOWANEJ O GRUBOŚCI 1.5 MM. ZAWIASY ZE STALI NIERDZEWNEJ Z REGULACJĄ 3D. DRZWI PRZYLGOWE Z CIENKĄ PRZYŁGĄ (3-STRONNĄ). DRZWI MALOWANE NA RAL9004. OŚCIENICA - RAL 1023. IZOL. AKUST. RW=30DB. TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA - KLASA 6 ZGODNIE Z PN-EN 12400:2004. WYTRZYM. MECH - KLASA 4 ZGODNIE Z PN-EN 1192:2001. OKUCIA - KLAMKA Z POZŁOCONYM SZYLDEM. STAL NIERDZEWNA. SAMOZAMYKACZ SZYNOWY Z BLOKADĄ OTWARCIA. ZAMEK. LISTWA SAMOPRZYLGOWA. TABLICZKA LAMINATOWA Z NAZWĄ POMIESZCZENIA świetlo przejścia drzwi po otwarciu skrzydła czynnego o kąt 90°: 90cm świetlo przejścia drzwi po otwarciu 2 skrzydeł o kąt 90°: 120cm DRZWI OZNACZONE SYMBOLEM **kd** OBJĘTE KONTROLĄ DOSTĘPU. NALEŻY JE WYPOSAŻYĆ DODATKOWO ZGODNIE Z PROJEKTEM KONTROLI DOSTĘPU	DRZWI DWUSKRZYDŁOWE, PRZYLGOWE. SKRZYDŁA DRZWIOWE WYKONANE Z DWÓCH TŁOCZONYCH, OCYNKOWANYCH BLACH STALOWYCH O GRUBOŚCI 1.25MM WYPEŁNIONE WEŁNĄ MINERALNĄ PRZYKLEJONĄ DO BLACH KLEJEM POLIURETANOWYM. OŚCIEŻNICA STALOWA NAROŻNA Z BLACHY OCYNKOWANEJ O GRUBOŚCI 1.5 MM. ZAWIASY ZE STALI NIERDZEWNEJ Z REGULACJĄ 3D. DRZWI PRZYLGOWE Z CIENKĄ PRZYŁGĄ (3-STRONNĄ). DRZWI MALOWANE NA RAL9004. OŚCIENICA - RAL 1023. IZOL. AKUST. RW=30DB. TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA - KLASA 6 ZGODNIE Z PN-EN 12400:2004. WYTRZYM. MECH. - KLASA 4 ZGODNIE Z PN-EN 1192:2001 (WG.DIAT-1506:16/2007). OKUCIA. - KLAMKA Z POZŁOCONYM SZYLDEM. STAL NIERDZEWNA. SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY SZYNOWY - LAMINATOWA TABLICZKA Z NAZWĄ POM.	DRZWI DWUSKRZYDŁOWE, PRZYLGOWE. ROZEN SKRZYDŁA DRZWIANY OBLICZONY DWUSTRONNIE PŁYTAMI HDF LUB Z PŁYT WIÓROWYCH. OŚCIENICA STALOWA NAROŻNA Z BLACHY OCYNKOWANEJ O GR. 1.5MM MALOWANA NA RAL1023. WYKONCENIE SKRZYDŁA ZA POMOCĄ MALOWANIA NA KOLOR RAL 9004. ZAWIASY ZE STALI NIERDZEWNEJ Z REGULACJĄ 3D. DRZWI WYPOSAŻONE W LISTWĘ OPADAJĄCĄ. OKUCIA - KLAMKA Z POZŁOCONYM SZYLDEM. STAL NIERDZEWNA. - ZAMEK. - LAMINATOWA TABLICZKA Z NAZWĄ POM. DRZWI OZNACZONE SYMBOLEM **kd** OBJĘTE KONTROLĄ DOSTĘPU. NALEŻY JE WYPOSAŻYĆ DODATKOWO ZGODNIE Z PROJEKTEM KONTROLI DOSTĘPU	DRZWI DWUSKRZYDŁOWE, PRZYLGOWE. ROZEN SKRZYDŁA DRZWIANY OBLICZONY DWUSTRONNIE PŁYTAMI HDF LUB Z PŁYT WIÓROWYCH. OŚCIENICA STALOWA NAROŻNA Z BLACHY OCYNKOWANEJ O GR. 1.5MM MALOWANA NA RAL1023. WYKONCENIE SKRZYDŁA ZA POMOCĄ MALOWANIA NA KOLOR RAL 9004. ZAWIASY ZE STALI NIERDZEWNEJ Z REGULACJĄ 3D. DRZWI WYPOSAŻONE W LISTWĘ OPADAJĄCĄ. OKUCIA - KLAMKA Z POZŁOCONYM SZYLDEM. STAL NIERDZEWNA. - ZAMEK. - LAMINATOWA TABLICZKA Z NAZWĄ POM.	DRZWI DWUSKRZYDŁOWE, PRZYLGOWE. ROZEN SKRZYDŁA DRZWIANY OBLICZONY DWUSTRONNIE PŁYTAMI HDF LUB Z PŁYT WIÓROWYCH. OŚCIENICA STALOWA NAROŻNA Z BLACHY OCYNKOWANEJ O GR. 1.5MM MALOWANA NA RAL1023. WYKONCENIE SKRZYDŁA ZA POMOCĄ MALOWANIA NA KOLOR RAL 9004. ZAWIASY ZE STALI NIERDZEWNEJ Z REGULACJĄ 3D. DRZWI WYPOSAŻONE W LISTWĘ OPADAJĄCĄ. OKUCIA - KLAMKA Z POZŁOCONYM SZYLDEM. STAL NIERDZEWNA. - ZAMEK. PODOJCZE WENTYLACYJNE - DRZWI Z KOM. OGÓLNEJ WYPOSAŻONE W - SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY SZYNOWY - LAMINATOWA TABLICZKA Z NAZWĄ POM.	DRZWI DWUSKRZYDŁOWE, PRZYLGOWE. ROZEN SKRZYDŁA DRZWIANY OBLICZONY DWUSTRONNIE PŁYTAMI HDF LUB Z PŁYT WIÓROWYCH. OŚCIENICA STALOWA NAROŻNA Z BLACHY OCYNKOWANEJ O GR. 1.5MM MALOWANA NA RAL1023. WYKONCENIE SKRZYDŁA ZA POMOCĄ MALOWANIA NA KOLOR RAL 9004. ZAWIASY ZE STALI NIERDZEWNEJ Z REGULACJĄ 3D. DRZWI WYPOSAŻONE W LISTWĘ OPADAJĄCĄ. OKUCIA - KLAMKA Z POZŁOCONYM SZYLDEM. STAL NIERDZEWNA. - ZAMEK. PODOJCZE WENTYLACYJNE - DRZWI Z KOM. OGÓLNEJ WYPOSAŻONE W - SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY SZYNOWY - LAMINATOWA TABLICZKA Z NAZWĄ POM.	DRZWI PRZYLGOWE O ODPORNOŚCI POŻAROWEJ: SKRZYDŁO DRZWIOWE WYKONANE Z DWÓCH TŁOCZONYCH, OCYNKOWANYCH BLACH STALOWYCH O GRUBOŚCI 1.25MM WYPEŁNIONE WEŁNĄ MINERALNĄ PRZYKLEJONĄ DO BLACH KLEJEM POLIURETANOWYM. OŚCIEŻNICA STALOWA NAROŻNA Z BLACHY OCYNKOWANEJ O GRUBOŚCI 1.5 MM. ZAWIASY ZE STALI NIERDZEWNEJ Z REGULACJĄ 3D. DRZWI PRZYLGOWE Z CIENKĄ PRZYŁGĄ (3-STRONNĄ). DRZWI MALOWANE NA RAL9004. OŚCIENICA - RAL 1023. IZOL. AKUST. RW=30DB. TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA - KLASA 6 ZGODNIE Z PN-EN 12400:2004. WYTRZYM. MECH - KLASA 4 ZGODNIE Z PN-EN 1192:2001. OKUCIA - KLAMKA Z POZŁOCONYM SZYLDEM. STAL NIERDZEWNA. SAMOZAMYKACZ SZYNOWY Z BLOKADĄ OTWARCIA. ZAMEK. LISTWA SAMOPRZYLGOWA. TABLICZKA LAMINATOWA Z NAZWĄ POMIESZCZENIA	DRZWI TECHNICZNE TYPU HIGROKAQUA. PRZYSTOSOWANE do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności względnej powietrza i temperatury, np. sauny, baseny. skrzydło bezprzylgowe: ramiak z jednostronnej wykończony sklejką. wypełnienie stanowi wełnę termoizolacyjną płytami ze szczeliwa wzrostowe obustronnie laminatem HPL gr. 2 mm w kolorze RAL 9004. ościeżnica metalowa stała bezprzylgowa z uszczelką wrębową wykonana z blachy ocynkowanej gr. 1.2 mm o kolorze RAL 1023. zamek wpuszczany z czołem z blachy ze stali nierdzewnej, 2 szt. świetlne otwarcie przejścia drzwi nierdzewnej. klasa mechaniczna: 2 klasa wymagań wytrzymałościowych i środowiskowych. warunki eksploatacji wg PN-EN 1192:2001 odpowiednie na warunki klimatyczne. 2 klasa wg PN-EN 12219:2002. uszczelka opadająca. kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej. klamka oraz rozeta drzwi wykonana ze stali nierdzewnej. zamek ze stali nierdzewnej nakładany na dole skrzydła. samozamykacz nawierzchniowy szynowy. tabliczka laminatowa z napisem "WC" DRZWI OZNACZONE SYMBOLEM **kd** OBJĘTE KONTROLĄ DOSTĘPU. NALEŻY JE WYPOSAŻYĆ DODATKOWO ZGODNIE Z PROJEKTEM KONTROLI DOSTĘPU	DRZWI PRZYLGOWE O ODPORNOŚCI POŻAROWEJ. SKRZYDŁO DRZWIOWE WYKONANE Z DWÓCH TŁOCZONYCH, OCYNKOWANYCH BLACH STALOWYCH O GRUBOŚCI 1.25MM WYPEŁNIONE WEŁNĄ MINERALNĄ PRZYKLEJONĄ DO BLACH KLEJEM POLIURETANOWYM. OŚCIEŻNICA STALOWA NAROŻNA Z BLACHY OCYNKOWANEJ O GRUBOŚCI 1.5MM. ZAWIASY ZE STALI NIERDZEWNEJ Z REGULACJĄ 3D. DRZWI PRZYLGOWE Z CIENKĄ PRZYŁGĄ (3-STRONNĄ). DRZWI MALOWANE NA RAL9004. OŚCIENICA - RAL 1023. IZOL. AKUST. RW=30DB. TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA - KLASA 6 ZGODNIE Z PN-EN 12400:2004. WYTRZYM. MECH - KLASA 4 ZGODNIE Z PN-EN 1192:2001. OKUCIA - KLAMKA Z POZŁOCONYM SZYLDEM. STAL NIERDZEWNA. SAMOZAMYKACZ SZYNOWY Z BLOKADĄ OTWARCIA. ZAMEK. LISTWA SAMOPRZYLGOWA. TABLICZKA LAMINATOWA Z NAZWĄ POMIESZCZENIA	DRZWI PRZYLGOWE O ODPORNOŚCI POŻAROWEJ. SKRZYDŁO DRZWIOWE WYKONANE Z DWÓCH TŁOCZONYCH, OCYNKOWANYCH BLACH STALOWYCH O GRUBOŚCI 1.25MM WYPEŁNIONE WEŁNĄ MINERALNĄ PRZYKLEJONĄ DO BLACH KLEJEM POLIURETANOWYM. OŚCIEŻNICA STALOWA NAROŻNA Z BLACHY OCYNKOWANEJ O GRUBOŚCI 1.5MM. ZAWIASY ZE STALI NIERDZEWNEJ Z REGULACJĄ 3D. DRZWI PRZYLGOWE Z CIENKĄ PRZYŁGĄ (3-STRONNĄ). DRZWI MALOWANE NA RAL9004. OŚCIENICA - RAL 1023. IZOL. AKUST. RW=30DB. TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA - KLASA 6 ZGODNIE Z PN-EN 12400:2004. WYTRZYM. MECH - KLASA 4 ZGODNIE Z PN-EN 1192:2001. OKUCIA - KLAMKA Z POZŁOCONYM SZYLDEM. STAL NIERDZEWNA. SAMOZAMYKACZ SZYNOWY Z BLOKADĄ OTWARCIA. ZAMEK. LISTWA SAMOPRZYLGOWA. TABLICZKA LAMINATOWA Z NAZWĄ POMIESZCZENIA świetlo przejścia drzwi po otwarciu skrzydła czynnego o kąt 90°: 90cm świetlo przejścia drzwi po otwarciu 2 skrzydeł o kąt 90°: 120cm DRZWI OZNACZONE SYMBOLEM **kd** OBJĘTE KONTROLĄ DOSTĘPU. NALEŻY JE WYPOSAŻYĆ DODATKOWO ZGODNIE Z PROJEKTEM KONTROLI DOSTĘPU	DRZWI DWUSKRZYDŁOWE, PRZYLGOWE. ROZEN SKRZYDŁA DRZWIANY OBLICZONY DWUSTRONNIE PŁYTAMI HDF LUB Z PŁYT WIÓROWYCH. OŚCIENICA STALOWA NAROŻNA Z BLACHY OCYNKOWANEJ O GR. 1.5MM MALOWANA NA RAL1023. WYKONCENIE SKRZYDŁA ZA POMOCĄ MALOWANIA NA KOLOR RAL 9004. ZAWIASY ZE STALI NIERDZEWNEJ Z REGULACJĄ 3D. DRZWI WYPOSAŻONE W LISTWĘ OPADAJĄCĄ. OKUCIA - KLAMKA Z POZŁOCONYM SZYLDEM. STAL NIERDZEWNA. - ZAMEK. - LAMINATOWA TABLICZKA Z NAZWĄ POM. DRZWI OZNACZONE SYMBOLEM **kd** OBJĘTE KONTROLĄ DOSTĘPU. NALEŻY JE WYPOSAŻYĆ DODATKOWO ZGODNIE Z PROJEKTEM KONTROLI DOSTĘPU
WYMAGANIA PPOŻ		EI30	EI30 Sa	EI30	EI30	EI30	EI60	EI30	EI30	EI30	EI30	EI30	EI30	EI30	EI30	EI30

uwagi:
wszystkie drzwi posiadające zamki projektowane są w systemie "jednego klucza" / master key

UWAGI:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Podomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wyliczyć. geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczeg lności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkle , fasad, ok odzin elewacyjnych, balustrad, por czy i pochwyt w, odbojników w wewn trznych i innych nale y zamawia i wykonywa / montowa na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
2. Wszystkie elementy zaprojektowane wymienione z nazwy należy traktować jako rozwiązania przykładowe o modelowych parametrach technicznych, własnościach charakterystycznych i właściwościach estetycznych. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równowcznych po akceptacji rozwiązania przez Inwestora i Projektanta.
3. Szerokość skrzydła głównego w świetle przejścia wszystkich drzwi w obiekcie musi wynosić co najmniej 90cm.
4. Na elementy elewacji wentylowanej, fasady aluminiowo-szklane, ślusarkę aluminiowo-szklaną oraz elementy elewacji z blach, siatek i płyt elewacyjnych oraz balustrady, barierki i pochwyty Wykonawca ma obowiązek przedstawić projekty warsztatowe do zatwierdzenia przez Inwestora i Projektanta.

jednostka projektowa: archimedia
Archimedia Architekci i Inżynierowie
ul. Świętosławska 6, 61-131 Poznań
telefon: 607 170 097, 609 622 206
e-mail: archimedia@archimedia.com.pl
inwestor: CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH
W WALCZU
Nazwa inwestycji: BUDOWA WIELOFUNKCYJNEJ TRENINGOWEJ HALI SPORTOWEJ
Lokalizacja inwestycji: AL. ZDOBYWCÓW WAŁU POMORSKIEGO 99, 78-600 WALCZ
DZIAŁKA NR 5225/1 OBRĘB WALCZ, JEDN. EWID.: 321701, 1.0001.5225/1
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Branża ARCHITEKTURA
Treść rysunku: ZESTAWIENIE DRZWI
Projektant: mgr inż. arch. Krzysztof Janus
Opracowanie: mgr inż. arch. Marcin Siwa
przynależność do Izby nr 7131/GP/2009
Nr rys. ZS-01
Skala: 1:50
Data: 03.2020
Sprawdzający: mgr inż. arch. Przemysław Kaczmarek

UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
© Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentu zabronione