Zestawienie stali - steżenie wiotkie łącznika							
L.p.	Przekrój [mm]	Długość [m]	Masa jednostkowa [kg/m]	Masa jednego elementu	Ilość [szt.]	Długość razem [m]	Masa razem [kg]
1	BL.350x100x10	0,350	7,85	2,75	2	0,700	5,5
2	Ø 20	1,500	2,46	3,70	1	1,500	3,7
3	Ø 20	1,000	2,46	2,46	1	1,000	2,5
4	Śruba rzymska	-	3,93	3,93	1	-	3,9
						Masa [kg]:	15,6
						Dodatek na spoiny 1,8% [kg] :	0,3
						Masa razem [kg]:	15,9
						Wykonać x 6[kg]:	95,2

Stal: S355JR

Elektrody: E46

Zabezpieczenie antykorozyjne:

Zestaw malarski

epoksydowo – poliuretanowy o łacznej gr. powłok 200μm

UWAGI:

1. Połaczenia śrubowe zgodnie z opisami na rysunach.
2. Połączenia spawane.
   Jesli nie podano inaczej"
   – spoiny wykonać na całej długości przylegania elementów
   – spoiny czołowe wykonać na pełen przetop (100% nośności zgodnie z EC 3)
   – nie ma potrzeby oznaczania konstroli defektaskopowej spoin czołowych,
   – grubość spoin pachwinowych dobierać z warunku konstrukcyjnego 0,2 t1<a<0,7t2 gdzie t2 i t2 to grubości grunszego i cienszego elementu
3. Parametry spawania z zaleceniami technologa.
4. Kolorystyka zabezpieczenia zgodnie z branżą architektoniczną.
5. Konstrukcję zweryfikować przed dostarczeniem na budowę.
6. Zestawienie śrub dla steżeń ujęto w zestawieniu słupa.

Stężenie wiotkie

Skala 1:20



Jednostka projektowa:	archimedia	Archimedia Architekci i Inżynierowie ul. Święciańska 6, 61-132 Poznań telefon: 607 170 057, 609 622 206 e-mail:archimedia@archimedia.com.pl		
Branża:	ARCHITEKTURA	Stadium dokumentacji:	PROJEKT WYKONAWCZY	
Inwestor:	CENTRALNY OŚRODEK SPORTU - OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH W WAŁCZU			
Nazwa inwestycji:	BUDOWA WIELOFUNKCYJNEJ TRENINGOWEJ HALI SPORTOWEJ			
Lokalizacja inwestycji:	AL. ZDOBYWCÓW WAŁU POMORSKIEGO 99, 78-600 WAŁCZ DZIAŁKA NR 5225/1 OBRĘB WAŁCZ, JEDN. EWID.: 321701_1.0001.5225/1			
Nazwa rysunku:	**Stężenie wiotkie łącznika**			
PROJEKTANCI:	KONSTRUKCJA	mgr inż. Marcin Graczyk	KUP/0148/PWBD/17 upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY:	KONSTRUKCJA	mgr inż. Krzysztof Gąsior	KUP/0226/PWOK/12 upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	
OPRACOWANIE:		SKALA: 1 : 20	DATA: 03.2020	NR RYS.: K-99
UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI				REWIZJA:

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione