

[illegible]

US748116,75
Sporządził(a): Lucyna Marek
Nr zam.: GK.6642.1.1986.2020.ML
Bielsko-Biala, 2020-05-25

OBIEKT: PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE
DO KOMORY WODOMIERZOWEJ
Z HYDRANTEM

INWESTOR: "CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
W WARSZAWIE - OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ
OLIMPIJSKICH W SZCZIRKU"

ADRES BUD.: 43-370 SZCZYRK
UL. PLAŻOWA 8

- - 1. PROJ. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE
 TS PE SDR11 Ø160mm - odc. A-Komora, L=15.00 mb
 TS PE SDR11 Ø160mm - odc. Komora-H, L=64.90 mb
 2. PROJ. KOMORA WODOMIERZOWA
 3. PROJ. HYDRANT NADZIEMNY Dn80mm
 4. ISTN. SIĘĆ WODOCIĄGOWA D_w 300 mm, D_z 324 mm (stal)

	ISTN. SIEĆ TELETECHNICZNA
	ISTN. SIEĆ WODOCIĄGOWA
	ISTN. SIEĆ GAZOWA
	ISTN. SIEĆ ENERGETYCZNA - napowietrzna
	ISTN. SIEĆ ENERGETYCZNA - kabel ziemią
	ISTN. SIEĆ KANALIZACYJNA
	ISTN. GRANICA DZIAŁKI
	ISTN. WEWNĘTRZNA INSTALACJA CIEPŁOWNICZA

STREFA OCHRONNA OD HYDRANTU - 5 m

SEKCJA:	6.117.30.02.2.2, 6.117.30.02.4.2
---------	----------------------------------

Nr upr. UAN-104/87 konstrukcyjno-budowlane
UAN-118/87 instalacyjno-inżynieryjne
43-356 BUJAKÓW, ul. Stawowa 17
tel. 33/810 80 22, 602 511 656
NIP 023-179-73-06

Star
Powi
Pośw
pańs
man