



CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
CETNIEWO
OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH

Dyrektor – Michał Kowalski

Zastępca Dyrektora – Adam Budzisz

**Centralny Ośrodek Sportu -
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. Feliksa
Stamma Cetniewo we Władysławowie**

ul. Żeromskiego 52, 84-120 Władysławowo

KRS 0000374033, REGON 142733356-00035, NIP 7010273950

Bank Gospodarstwa Krajowego 68 1130 1017 0020 1470 8620 0004

tel. +48 58 674 63 14, fax: +48 58 674 63 50

tel. +48 58 674 63 14, fax: +48 58 674 63 50

WŁ.ZPZ.270.6.ZW/2021

Władysławowo, 24 czerwca 2021 r.

**Wykonawcy zadający pytania oraz
Strona Internetowa Zamawiającego
i miniportal**

**Dot. postępowania 6/2021 - Wymiana oświetlenia stadionu na energooszczędne typu
LED w COS-OPO Władysławowo**

Do zamawiającego wpłynęło kolejne pytanie od potencjalnego wykonawcy:

Czy inwestor dopuszcza oprawy zabezpieczone szybą hartowaną? Szyba hartowana jest odporna na zabrudzenia antystatyczna (kurz) natomiast oprawy zabezpieczone w ochronną szybę poliwęglanową podatne na zabrudzenia i z czasem blakną powodując zmniejszenie wydajności.

Odpowiedź zamawiającego: Dopuszcza się oprawy ze szkłem hartowanym, jednak przy zachowaniu pozostałych jej parametrów przywołanych w specyfikacji, m.in: odporność na uderzenia min. IK08, waga oprawy max 26,5kg.

Komisja:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

ZASTĘPCA DYREKTORA

Adam Budzisz



COS
COS-OPO w Giżycku
COS-OPO w Spale
COS-OPO w Szczyrku
COS-OPO w Walczu
COS-OPO w Zakopanem
COS-OPO we Władysławowie

00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a, tel.: +48 22 529 87 40
11-500 Giżycko ul. Moniuszki 22, tel.: +48 87 428 23 35
97-215 Inowódz, Spółka Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, tel.: +48 44 724 23 46
43-370 Szczyrk ul. Piłkowska 8, tel.: +48 33 817 84 41
78-600 Wałcz Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99, tel.: +48 67 258 44 61
34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1, tel.: +48 18 201 22 74
84-120 Władysławowo ul. Żeromskiego 52, tel.: +48 58 674 63 00