

Giżycko, dnia 21.07.2021r.

Strony zainteresowane przedmiotowym
zapytaniem ofertowym

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: zapytania ofertowego na **dostawę i montaż rolet i moskitier do COS – OPO w Giżycku**".

W związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym Zamawiający przedstawia poniżej treści zadanych pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1. Czy rolety w kasetach mają posiadać prowadnice listwowe, czy żyłkowe?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zastosowania prowadnic listwowych.


Pytanie 2 Czy tkanina (zaciemniająca) ma być tkaniną niepalną (klasa niepalności 1 wg. normy PN-EN 13773:2004), wyrób nie zapala się w ciągu 20 sekund, są to tkaniny przetargowe, nie stosuje się ich w gospodarstwach domowych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga.

Ponadto Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert:

nowy termin: 23.07.2021 godz. 10:00

Powyższa modyfikacja staje się integralną częścią Zapytania ofertowego oraz winna być uwzględniona przez Wykonawców w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.

Dyrektor
Centralny Ośrodek Sportu -
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Giżycku

Tomasz Szostkowski

W imieniu Kierownik Zamawiającego



COS-OPO w Giżycku

11-500 Giżycko ul. Moniuszki 22 tel.: +48 87 44 17 100-101

COS

COS-OPO w Spale

COS-OPO w Szczyrku

COS-OPO w Wałczu

COS-OPO w Zakopanem

COS-OPO we Władysławowie

00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a tel.: +48 22 529 87 20
97-215 Inowódz, Spółka Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6 tel.: +48 44 724 23 46

43-370 Szczyrk ul. Plażowa 8 tel.: +48 33 817 84 41

78-600 Wałcz Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99 tel.: +48 67 258 44 61

34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1 tel.: +48 18 201 22 74

84-120 Władysławowo ul. Żeromskiego 52 tel.: +48 58 674 63 00