



# CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

00 – 449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a

KRS 0000374033, REGON 142733356, NIP 7010273950

Bank Gospodarstwa Krajowego 52 1130 1017 0020 1470 8620 0001

Dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu – Andrzej Kalinowski  
Zastępca Dyrektora – Piotr Zajączkowski

tel.: +48 22 529 87 40, fax: +48 22 529 89 09  
tel.: +48 22 529 87 20, fax: +48 22 628 91 79

WA.DPZ.271.30.2021.RK

Warszawa, dnia 27 września 2021 r.

## Strony zainteresowane przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na **Wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj dla zadania pod nazwą „dostawa i montaż komponentów amoniakalnej instalacji chłodniczej wraz z modernizacją kontenerowego chillera typu PRORINK CRYSTAL ICE N600 w Centralnym Ośrodku Sportu przy ul. Łazienkowskiej 6a w Warszawie”, nr zamówienia NZ/P/10/2021.**

Centralny Ośrodek Sportu działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP” niniejszym informuje, iż wpłynęły pytania do przedmiotowego postępowania. Poniżej ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami:

### Pytanie 7:

Parametry wież wyparnych zostały przez Zamawiającego określone w PFU (wydajność przy określonych parametrach pracy i warunkach klimatycznych). Jeżeli ten dobór nie jest poprawny to czy Zamawiający jest pewny pozostałych doborów: wydajności agregatów, parametrów pracy?

Jeżeli nie, to które doборы należy potraktować jako poprawne w które przeliczyć ponownie i na czyją odpowiedzialność? Jeżeli należy dobrać wieżę wyparną tak, by pracowała "na sucho" z wystarczającą wydajnością, proszę o podanie wymaganej wydajności cieplnej agregatów w okresie zimowym.

### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że całkowita wydajność chłodnicza układu wyrzutu ciepła w warunkach pracy zimowej tj. bez natrysku wody: nie może być niższa niż 550kW (dla temperatury termometru suchego 0°C i temperatur glikolu 28,5°C/36°C),".



COS – centrala w Warszawie  
COS-OPO w Giżycku  
COS-OPO w Spale  
COS-OPO w Szczyrku  
COS-OPO w Wałczu  
COS-OPO w Zakopanem  
COS-OPO we Władysławowie

00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a, tel.: +48 22 529 87 40  
11-500 Giżycko ul. Moniuszki 22, tel.: +48 87 441 71 00  
97-215 Inowódź, Spółka Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, tel.: +48 44 724 23 46  
43-370 Szczyrk ul. Piłzowa 8, tel.: +48 33 817 84 41  
78-600 Wałcz Al. Zdobyców Wału Pomorskiego 99, tel.: +48 67 258 44 61  
34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1, tel.: +48 18 201 22 74  
84-120 Władysławowo ul. Żeromskiego 52, tel.: +48 58 674 63 00

Jednocześnie Zamawiający informuje, o dokonaniu zmiany w **Rozdziale XI SWZ ust. I i II**, które otrzymują brzmienie:

#### **I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT**

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu

<https://miniportal.uzp.gov.pl> do dnia **30.09.2021 r. do godz. 14:00**

#### **II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT**

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **30.09.2021 r., o godz. 14:15** za pośrednictwem miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl>

oraz

w **Rozdziale XII SWZ pkt. 1** , który otrzymuje brzmienie:

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert, tj. do dnia 29.10.2021 r.

**Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez WYKONAWCÓW w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.**

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO