

WŁ.ZTT.271.TJ1.1. 2021.MT. *2265*

Władysławowo, dn. 05.10.2021 r.

### Strona internetowa Zamawiającego

W odpowiedzi na opublikowane zapytanie ofertowe na Demontaż zjeżdżalni wodnej w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie, Potencjalni Wykonawcy postawili Zamawiającemu pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Poniżej przedstawiamy te Pytania oraz odpowiedzi Zamawiającego

Pytania potencjalnego Oferenta:

- „1- Czy demontaż dotyczy również podpór stalowych, schodów i słupów?
- 2- W jakich godzinach można wykonywać prace demontażowe?
- 3- Co z miejscami w których zjeżdżalnia przechodzi przez ścianę/okno na zewnątrz?
- 4- Czy podczas demontażu w nieckach będzie woda?
- 5- Czy jest możliwość podłączenia do podciągu wciągarki?
- 6- Czy łączenia elementów zjeżdżalni są tylko skręcane i uszczelniane czy również laminowane od strony śrub?”

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad.1: Tak

Ad.2: 07:00 - 20:00. Praca w innych godzinach jest możliwa, jednak będzie wymagała dodatkowych uzgodnień w trakcie realizacji zadania.

Ad.3: Otwory należy szczelnie zabezpieczyć na sztywno przed naporem wiatru i deszczu.

Ad.4: Nie.

Ad.5: Nie.

Ad.6. Elementy łączenia są tylko skręcane.

ZASTĘPCA DYREKTORA



COS  
COS-OPO w Giżycku  
COS-OPO w Spała  
COS-OPO w Szczyrk  
COS-OPO w Wałczu  
COS-OPO w Zakopanem  
COS-OPO we Władysławowie

00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a, tel.: +48 22 529 87 40  
11-500 Giżycko ul. Moniuszki 22, tel.: +48 87 428 23 35  
97-215 Inowódz, Spółka Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, tel.: +48 44 724 23 46  
43-370 Szczyrk ul. Piłkowska 8, tel.: +48 33 817 84 41  
78-600 Wałcz Al. Zdobyców Wału Pomorskiego 99, tel.: +48 67 258 44 61  
34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1, tel.: +48 18 201 22 74  
84-120 Władysławowo ul. Żeromskiego 52, tel.: +48 58 674 63 00