



Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. Feliksa Stamma Cetniewo we Władysławowie

ul. Żeromskiego 52, 84-120 Władysławowo

KRS 0000374033, REGON 142733356-00035, NIP 7010273950

Bank Gospodarstwa Krajowego 68 1130 1017 0020 1470 8620 0004

Dyrektor – Michał Kowalski

Zastępca Dyrektora – Adam Budzisz

tel. +48 58 674 63 14, fax: +48 58 674 63 50

tel. +48 58 674 63 14, fax: +48 58 674 63 50

WŁ.ZTT.271.TJ8.1. 2021.MT. 2351

Władysławowo, dn. 11.10.2021 r.

Strona internetowa Zamawiającego

W odpowiedzi na opublikowane zapytanie ofertowe na Zakup z dostawą i ułożeniem w wykopie kabla dla Ośrodka Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie, Potencjalni Wykonawcy postavili Zamawiającemu pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Poniżej przedstawiamy te Pytania oraz odpowiedzi Zamawiającego

Pytania potencjalnego Oferenta:

- „1. Czy dostarczany i układany w ramach zadania kabel ma zostać ułożony w gotowym już wykopie, czy może wykop został już wykonany?
2. W przypadku konieczności wykonania wkopu przez wykonawcę proszę o określenie długości odcinków przebiegających w terenie zielonym, utwardzonym dla ruchu pieszego, utwardzonym dla ruchu kołowego oraz przewidywanych przewiertów sterowanych.
3. Jeżeli wykonanie wykopu pod ułożenie trasy kabla leży w zakresie obowiązków wykonawcy proszę o udostępnienie aktualnej mapy z inwentaryzacją uzbrojenia terenu.
4. Proszę o określenie całkowitej długości trasowej dla zlecanej do wykonania linii kablowej.
5. Czy w zakresie obowiązków wykonawcy po ułożeniu trasy kablowej leży:
 - a. Zasypanie kabla zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - b. Odtworzenie nawierzchni wzdłuż trasy,
 - c. Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej?
6. W dokumencie OPZ wskazano konieczność ułożenia kabla typu YAKXS 1x300, proszę o uściślenie czy w ramach zamówienia należy ułożyć trasę typu 1x YAKXS 1x300mm², czy 4x YAKY 1x300mm²”.

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad.1, Ad.2, Ad.3: Kabel należy dostarczyć zamawiającemu. Realizacja robót budowlanych pozostaje w gestii Zamawiającego.

Ad.4: Całkowita długość trasy kablowej to 510 Mb. 40 mb to zapas niezbędny do podłączenia w budynku oraz w stacji transformatorowej.

Ad.5a: Nie należy.



COS
COS-OPO w Giżycku
COS-OPO w Spale
COS-OPO w Szczyrku
COS-OPO w Wałczu
COS-OPO w Zakopanem
COS-OPO we Władysławowie


00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a, tel.: +48 22 529 87 40
11-500 Giżycko ul. Moniuszki 22, tel.: +48 87 428 23 35
97-215 Inowódź, Spółka Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, tel.: +48 44 724 23 46
43-370 Szczyrk ul. Plażowa 8, tel.: +48 33 817 84 41
78-600 Wałcz Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99, tel.: +48 67 258 44 61
34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1, tel.: +48 18 201 22 74
84-120 Władysławowo ul. Żeromskiego 52, tel.: +48 58 674 63 00

Ad.5.b: Nie należy.

Ad.5.c: Nie należy.

Ad.6: Należy dostarczyć kabel YAKXS 4 x 1 x 300mm², z uwagi na przepusty do budynku każda żyła musi być osobnym kablem, nie dopuszcza się kabla YAKXS 4x300.

Termin składania ofert zostaje wyznaczony na 13.10.2021r. do godziny 10:00.

ZASTĘPCA DYREKTORA

Adam Budzisz