



**Centralny Ośrodek Sportu -
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. Feliksa
Stamma Cetniewo we Władysławowie**

ul. Żeromskiego 52, 84-120 Władysławowo

KRS 0000374033, REGON 142733356-00035, NIP 7010273950

Bank Gospodarstwa Krajowego 68 1130 1017 0020 1470 8620 0004

Dyrektor – Michał Kowalski

tel. +48 58 674 63 14, fax: +48 58 674 63 50

Zastępca Dyrektora – Adam Budzisz

tel. +48 58 674 63 14, fax: +48 58 674 63 50

WŁ.ZPZ.270.14.ZW ..2508.../2021

Władysławowo, 15 października 2021 r.

**Wykonawcy zadający pytania oraz
Strona Internetowa Zamawiającego
i miniportal**

Dot. postępowania 14/2021 - Wymiana okien i grzejników w obiektach COS-OPO Cetniewo

W trakcie wizji lokalnej, która odbyła się 15 października 2021 r. zamawiający otrzymał następujące pytania:

1. Proszę o podanie budowy szyb zespolonych, grubości pakietów szybowych x/xx/x?

Odpowiedź zamawiającego: Na obecnym etapie zamawiający nie jest w stanie udzielić dokładnej odpowiedzi.

2. Sposób montażu pakietów szybowych na budynku krytej pływalni.

Odpowiedź zamawiającego: Sposób montażu pakietów szybowych leży po stronie wykonawcy.

3. Okna balkonowe – jedna czy dwie klamki w oknach 1475x2600.

Odpowiedź zamawiającego: W oknach balkonowych zamawiający przewiduje jedną klamkę.

4. Sala 331 – ilość okien PCV do wymiany (5 czy 6)

Odpowiedź zamawiającego: W opisie przedmiotu zamówienia wystąpiła omyłka w ustaleniu ilości okien. Ilość okien do wymiany w sali 331 wynosi 6.



COS
COS-OPO w Giżycku
COS-OPO w Spała
COS-OPO w Szczyrku
COS-OPO w Wałczu
COS-OPO w Zakopanem
COS-OPO we Władysławowie

00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a, tel.: +48 22 529 87 40
11-500 Giżycko ul. Moniuszki 22, tel.: +48 87 428 23 35
97-215 Inowódź, Spółka Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, tel.: +48 44 724 23 46
43-370 Szczyrk ul. Płazowa 8, tel.: +48 33 817 84 41
78-600 Wałcz Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99, tel.: +48 67 258 44 61
34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1, tel.: +48 18 201 22 74
84-120 Władysławowo ul. Żeromskiego 52, tel.: +48 58 674 63 00

5. Doprecyzowanie wielkości parapetów – szerokość/głębokość.

Odpowiedź zamawiającego: Szerokość parapetów szerokość otworu okiennego plus 2x4 cm poza otwór; głębokość parapetów 25 cm od ramy okiennej.

Powyższe odpowiedzi na pytania nie powodują konieczności zmiany terminu składania ofert.

Komisja:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ZASTĘPCA DYREKTORA

Adam Budzisz