

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu i na podstawie przepisów ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.) do COS-OPO w Giżycku w okresie od 01.03.2022 r. do 28.02.2023 r.

1. COS-OPO w Giżycku

1.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w ilości szacunkowej **około 700 MWh przez w okresie od 01.03.2022 r. do 28.02.2023 r.**

1.2 Zamawiający korzystał dotychczasowo z taryfy **B 23**.

Strefy czasowe	Planowana ilość zużycia energii w odniesieniu do 12 miesięcy w MWh
1.	2.
szczyt przedpołudniowy lato (1.04. – 30.09) i zima (1.10 – 31.03) w godz. 7 ⁰⁰ – 13 ⁰⁰	420
szczyt popołudniowy lato (1.04. – 30.09) 19 ⁰⁰ – 22 ⁰⁰ i zima (1.10 – 31.03) w godz. 16 ⁰⁰ – 21 ⁰⁰	112
reszta doby lato (1.04. – 30.09) 13 ⁰⁰ – 19 ⁰⁰ i 22 ⁰⁰ – 7 ⁰⁰ ; zima (1.10 – 31.03) w godz. 13 ⁰⁰ – 16 ⁰⁰ i 21 ⁰⁰ – 7 ⁰⁰ dodatkowo do tej strefy są zaliczane całodobowo dni ustawowo wolne od pracy, soboty i niedziele.	168
Razem COS-OPO w Giżycku	700

2.3 Dane dotyczące układu zasilania w energię elektryczną Zamawiającego:

a) punkt poboru: stacja transformatorowa ST 8-278 „COS” przy hali sportowej, zaciski rozłącznika mocy po stronie średniego napięcia,

b) moc przyłączeniowa: 654 kW,

c) moc umowna: 180 kW,

d) pobór trójstrefowy – zgodnie z zamieszczoną w pkt 1.2 tabelą podziału na strefy czasowe,

e) układ zasilania: – stacja transformatorowa ST 8-278 „COS”, typ stacji BEK 300/540 produkcji ENCO stanowi własność Zamawiającego,

Liczniki – pomiar energii czynnej – 1 licznik,

Liczniki – pomiar energii biernej – 1 licznik,

f) układ pomiarowo rozliczeniowy energii: pośredni po stronie 15 kV w rozdzielnicy RGSN stacji transformatorowej.

Punkt poboru energii dostosowany do zasad TPA i stanowi własność odbiorcy.

Operator Systemu Dystrybucji: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok (ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok)