

Zakopane, dnia 30.06.2017 r.

WSZYSCY ZAINTERESOWANI

Dotyczy: przebudowa technologii basenowej wraz z remontem i przebudową pomieszczeń podbasenia, pomieszczeń hali basenowej, pomieszczeń piętra, pomieszczeń parteru i przewiązki oraz budowa podnośników osobowych"

Numer referencyjny postępowania: DZP/Z/XII/21/06/2017.

Odpowiedź na pytanie z dnia 29.06.2016 r.

1. Czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie 2 komputerów basenowych wraz z jedną centralną automatyką sterującą SUW ? Jest to najpowszechniej stosowane rozwiązanie na basenach publicznych oraz najbardziej ekonomiczne z perspektywy późniejszego użytkowania.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie dwóch urządzeń kontrolno pomiarowych mierzących takie parametru jak chlor wolny, chlor związany, pH, redox. Urządzenie musi być skonfigurowane ze sterownikiem stacji uzdatniania wody oraz mieć możliwość zdalnego monitorowania podstawowych parametrów wody. Urządzenie/urządzenia powinny być wyposażone w membranowe, amperometryczne sondy chloru wolnego i całkowitego oraz szklaną sondę pH i plantynowa sondę redox.

Niniejsza zmiany stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.