

Zakopane, dnia 03.07.2017 r.

**WSZYSCY ZAINTERESOWANI**

***Dotyczy: przebudowa technologii basenowej wraz z remontem i przebudową pomieszczeń podbasenia, pomieszczeń hali basenowej, pomieszczeń piętra, pomieszczeń parteru i przewiązki oraz budowa podnośników osobowych"***  
**Numer referencyjny postępowania: DZP/Z/XII/21/06/2017.**

**Pytanie**

1. W związku ze zmianą zakresu prac prosimy o doprecyzowanie czy elementy uzbrojenia niecki tj. dysze, odpływy itd. Mają być wykonane z tworzywa czy ze stali nierdzewnej. Proszę również o doprecyzowanie materiału z jakiego mają być wykonane przejścia ściennie.

**Odpowiedź: Elementy uzbrojenia niecki tj. dysze, odpływy itd. Mają być wykonane z tworzyw przeznaczonych na pływalnie/baseny (ze stali nierdzewnej lub z brązu).**

**Przejścia ściennie powinny być wykonane również z materiałów przeznaczonych na pływalnie/baseny (ze stali nierdzewnej lub z brązu).**