

Katowice, dnia 14 stycznia 2022 roku

WZ.5595.1.293.2021.RH

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku *Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2021, poz. 735 ze zm.)* i art. 6a ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku *o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz. U. 2021, poz. 869 ze zm.)*, w związku z treścią §2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. 2019, poz. 1065), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29 października 2021 roku (data wpływu do tut. Komendy w dniu 15 listopada 2021 roku) Pana Tomasza Laszczaka – Dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku, ulica Plażowa 8, 43-370 Szczyrk, dotyczącego wyrażenia zgody na zastosowanie alternatywnego sposobu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie zlokalizowanym pod wskazanym adresem, stosownie do wniosków przedłożonego opracowania pn.: „*Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Przebudowa kotłowni gazowej w internacie sportowym „Harnaś” na potrzeby budowy wielofunkcyjnej hali sportowej do sportów walki wraz z zapleczem socjalnym*”, sporządzonego przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr. inż. Bartosza Worwa oraz rzeczoznawcę budowlanego – mgr inż. Andrzeja Szula,

postanawiam

wyrazić zgodę na spełnienie w wyżej wymienionym budynku wymagania bezpieczeństwa pożarowego, zawartego w cytowanym powyżej rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, dotyczącego:

- lokalizacji kotłowni gazowej o mocy cieplnej 60-2000 kW na kondygnacji podziemnej (§176 ust. 1 i 4 w związku z PN-B-02431-1);

w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, wskazany w przedłożonym opracowaniu, w szczególności wskutek zrealizowania następujących zadań wynikających z przyjętej koncepcji bezpieczeństwa pożarowego:

- 1) zapewnienia awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych o ponadnormatywnym natężeniu 5lx, w pozostałym zakresie spełniające wymagania norm: PN-EN 1838 i PN-EN 50172, na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;
- 2) wyposażenia przedmiotowego obiektu w ponadnormatywną ilość środka gaśniczego zawartego w gaśnicach, tj. 2kg lub 3dm³ na każde 50m² powierzchni strefy pożarowej;
- 3) wydzielenia pomieszczenia kotłowni gazowej ścianami i stropem o klasie odporności ogniowej REI120, zamkniętej drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI60 (otwierającymi się pod naciskiem od środka pomieszczenia na zewnątrz za pomocą zastosowanego rozwiązania „bezklamkowego”), z uwzględnieniem niezbędnej konieczności:
 - a) przeciwpożarowego zabezpieczenia przepustów instalacyjnych do klasy odporności ogniowej EI120, w tym otworu wentylacyjnego (kanału nawiewnego) „pęczniejącą kratką”,
 - b) zapewnienia gazoszczelności wszystkich przepustów instalacyjnych prowadzonych przez ściany i strop pomieszczenia kotłowni,
 - c) uziemienia wszystkich metalowych elementów instalacji ciepłowniczej zlokalizowanych w kotłowni,

- d) zabezpieczenia pomieszczenia kotłowni gazowej w oprawy oświetleniowe o stopniu ochrony IP65,
- e) zainstalowania urządzenia sygnalizacyjno – odcinającego dopływ gazu do kotłowni, na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;
- 4) wyposażenia budynku w instalację alarmową dźwiękową i optyczną, której urządzenia po uwolnieniu się gazu zasilającego kotłownię po przekroczeniu stężenia 10% dolnej granicy wybuchowości mieszaniny tego gazu z powietrzem, zapewnia sygnalizację zagrożenia w przedmiotowym pomieszczeniu, w przestrzeni sąsiadującej bezpośrednio z tym pomieszczeniem, oraz przy głównym wejściu do budynku;
- 5) wyposażenia wszystkich pomieszczeń w strefie PM objętej opracowaniem w autonomiczne czujki dymu.

Pozostałe wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, należy spełnić w sposób bezpośrednio określony w aktualnie obowiązujących przepisach techniczno – budowlanych i przeciwpożarowych.

Uzasadnienie

Na podstawie zapisów art. 126 i art. 107 §4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstąpiono od uzasadnienia, w związku z uwzględnieniem w całości wniosku strony.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od jego doręczenia.



z up.
ŚLĄSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
St. bryg. mgr inż. Mirosław SYNOWIEC
Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej

Otrzymuje:

1. Tomasz Laszczak
Dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku
ul. Płazowa 8
43-370 Szczyrk; (+1 egzemplarz ekspertyzy) ZPO

Do wiadomości:

2. KM PSP Bielsko Biała; (+1 egzemplarz ekspertyzy)
3. KW PSP Katowice WZ a/a. (+1 egzemplarz ekspertyzy)