

ZAPYTANIE OFERTOWE

Centralny Ośrodek Sportu, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu działając, jako zamawiający, zaprasza do złożenia oferty w formie pisemnej lub elektronicznej na **Przegląd roczny SUW i generatora ClO2 Prox 80 g/h**

I: ZAMAWIAJĄCY

CENTRALNY OŚRODEK SPORTU,

Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu

Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99

78-600 Wałcz

KRS 0000374033, REGON 142733356-00028, NIP 7010273950

II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przegląd roczny SUW i generatora ClO2 Prox 80 g/h

Rodzaj zamówienia: Usługa.

II.1.2) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje **Przegląd roczny SUW i generatora ClO2 Prox 80 g/h** zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załączniki nr 2.

II.1.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA:

III: TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, z uwagi na to, iż jego wartość jest mniejsza niż 130 000 złotych (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych).

IV: KRYTERIA OCENY OFERT

1. Najniższa cena – wartość procentowa kryterium = 100%

V: INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Adres strony internetowej, na której jest dostępna dokumentacja dotyczące przedmiotowego zamówienia: <http://bip.cos.pl/bip/>

VI: Termin składania ofert: **10.05.2022 godzina 10:00**,

VII: Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

VIII: Oferty opracowane na podstawie formularza ofertowego (stanowiącego załącznik nr 1), proszę kierować za pośrednictwem drogi elektronicznej na adres e-mail: przetargi.walcz@cos.pl i sekretariat.walcz@cos.pl.

Oferty składane pisemnie należy opakować w kopertę, zaadresować na adres zamawiającego i opisać: „**przegląd i serwisowanie Stacji Uzdalniania Wody**”.

Wszelkie pytania dotyczące zapytania ofertowego proszę kierować na adres przetargi.walcz@cos.pl i wieslaw.skrzypiec@cos.pl, tel. **693903496**

XI: Szczegółowy zakres zamówienia zawarty został w załączonym opisie przedmiotu zamówienia i arkusz kalkulacyjny – stanowiącym załączniki nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

X: Oferta powinna zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji wykonawcy.

XI: **Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie jego trwania, bez podawania uzasadnienia.**

DYREKTOR
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu
Zdzisław Ryder

FORMULARZ OFERTOWY**1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO**

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu, Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99; 78-600 Wałcz; NIP: 701-027-39-50; REGON: 142733356-00028; KRS: 0000374033;

2. DANE OFERENTA

Nazwa Wykonawcy składającego ofertę	
Adres	
Telefon kontaktowy (umożliwiający kontakt bezpośredni)	
Faks	
E-mail	
Nr NIP	
Nr REGON	

3. OFERTA

1. W odpowiedzi na **zapytanie ofertowe z dnia2022 r.** w sprawie „**przegląd i serwisowanie Stacji Uzdatniania Wody**”, oferuję należyte wykonanie zamówienia za cenę:

Cena brutto:

(słownie:)

Cenę netto:

(słownie:)

Cena zawiera podatek VAT(%) tj. kwotę.....

(słownie:.....)

2. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w ZAPYTANIU OFERTOWYM, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

3. OŚWIADCZAMY, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe.

4. POTWIERDZAMY, iż nie uczestniczymy w jakiegokolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.

5. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w Zapytaniu ofertowym i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

6. OŚWIADCZAMY, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

7. OŚWIADCZAMY, że w/w Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w Zapytaniu ofertowym.

8. AKCEPTUJEMY, że termin płatności za wykonany przedmiot umowy, zrealizowany zgodnie z wymogami Zamawiającego, wynosi 30 dni licząc od dnia przyjęcia faktury wystawionej przez Wykonawcę.

9. W przypadku wyboru naszej oferty do realizacji w/w zamówienia publicznego umowa ze strony Wykonawcy będzie podpisana przez:

.....
(podać imiona i nazwiska oraz stanowiska)

należność z tytułu wykonania umowy należy przekazać na konto:

.....
(podać nazwę Banku i numer konta)

11. KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:

Imię i nazwisko, nazwa firmy :

.....
Adres:

.....
Telefon: Faks:

.....
(data)

.....
(Podpis Wykonawcy)

.....
Pieczęć i podpis

Opis przedmiotu zamówienia

Przegląd roczny SUW i generatora ClO2 Prox 80 g/h

Przegląd SUW

Przegląd obejmuje sprawdzenie wszystkich urządzeń i podzespołów w działaniu, między innymi:

- sprawdzenie kompresora,
- sprawdzenie instalacji pneumatycznej,
- sprawdzenie dmuchawy,
- sprawdzenie elektrozaworów,
- sprawdzenie pomp,
- sprawdzenie instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia w SUW
- sprawdzenie działania automatyki
- sprawdzenie czujników,
- wymiana promienników UV kpl.

Przegląd generatora ClO2 PROX 80 g/h

kalibracja i sprawdzenie poprawności pracy generatora.

Wymianę części zużywających się:

- membrany pomp dozujących oraz głowice
- zawory zwrotne przed reaktorem
- zawór wtryskowy
- zawór trójdrożny

Wycena przeglądu musi obejmować dojazd oraz pracę serwisu na miejscu, wymianę części zużywających się.

Warunkiem złożenia oferty jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji niezbędnych do obsługi urządzeń zamontowanych w hydroforni.


Do oferty należy dołączyć oświadczenie potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia do obsługi urządzeń zamontowanych w hydroforni. Brak rzeczonego dokumentu skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Hydrofornia objęta jest gwarancją.

Sporządzenie protokołu z prac serwisowych.

Schemat technologiczny SUW załącznik nr 3

Stacja uzdatniania wody o wydajności 30 m³/h



CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
Al. Zdobyców Walu Pomorskiego 99 Wałcz
Schemat technologiczny stacji
uzdatniania wody