



CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

00 – 449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a

KRS 0000374033, REGON 142733356, NIP 7010273950

Bank Gospodarstwa Krajowego 52 1130 1017 0020 1470 8620 0001

Dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu – Andrzej Kalinowski

Zastępca Dyrektora – Piotr Zajączkowski

Zastępca Dyrektora – Witold Roman

tel.: +48 22 529 87 40, fax: +48 22 529 89 09

tel.: +48 22 529 87 20, fax: +48 22 628 91 79

tel.: +48 22 529 87 21

WA.DPZ.271.18.2022.MO

Warszawa, dnia 12 maja 2022 r.

Strony zainteresowane przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: Postępowania na **wymianę instalacji zimnej i ciepłej wody bytowo-gospodarczej wraz z cyrkulacją oraz wykonanie nowej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Hali Torwar II w Centralnym Ośrodku Sportu przy ul. Łazienkowskiej 6a w Warszawie**, nr zamówienia NZ/P/8/2022.

Centralny Ośrodek Sportu działając zgodnie z art. 284 oraz 286 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP” niniejszym informuje, iż do postępowania wpłynęły pytania. Poniżej ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1

Projekt zakłada wykonanie instalacji w systemie BOR PLUS, czy zamawiający dopuszcza montaż na materiałach innego producenta, system ten jest jednym z droższych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, iż dopuszcza zastosowanie rur innego systemu pod warunkiem zastosowania rur o parametrach równoważnych – np. wymagane ciśnienie i temperatura, system wzmocnienia i stabilizacji rur, deklarowana trwałość rur

Pytanie 2

W projekcie występują izolacje danego producenta o dużych grubościach ścian, mam informacje z hurtowni że częściowo one już nie są dostępne. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie izolacji w innej technologii?



COS – centrala w Warszawie
COS-OPO w Giżycku
COS-OPO w Spale
COS-OPO w Szczyrku
COS-OPO w Wałczu
COS-OPO w Zakopanem
COS-OPO we Władysławowie

00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a, tel.: +48 22 529 87 40
11-500 Giżycko ul. Moniuszki 22, tel.: +48 87 441 71 00
97-215 Inowódz, Spółka Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, tel.: +48 44 724 23 46
43-370 Szczyrk ul. Płazowa 8, tel.: +48 33 817 84 41
78-600 Wałcz Al. Zdobyców Wału Pomorskiego 99, tel.: +48 67 258 44 61
34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1, tel.: +48 18 201 22 74
84-120 Władysławowo ul. Żeromskiego 52, tel.: +48 58 674 63 00

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, iż dopuszcza wykonanie izolacji w innej technologii pod warunkiem dotrzymania parametrów zgodnych z obowiązującymi przepisami – Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Pytanie 3

Czy zamawiający dopuszcza złożenie oferty w innej formie? Pojawił się problem z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, iż nie dopuszcza złożenia oferty w innej formie, niż ta wskazana w SWZ.

Pytanie 4

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji c.w i c.c.w z rur ze stabilizacją wewnętrzną?

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, iż wymaga wykonania instalacji c.w i c.c.w z rur ze stabilizacją wewnętrzną.

Pytanie 5

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji w systemie np. KAN THERM?

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, iż dopuszcza zastosowanie rur innego systemu pod warunkiem zastosowania rur o parametrach równoważnych – np. wymagane ciśnienie i temperatura, system wzmocnienia i stabilizacji rur, deklarowana trwałość rur.

Nazwa system KAN THERM – nie precyzuje zastosowanych materiałów

Pytanie 6

Czy zamawiający dopuszcza odtworzenie częściowe powierzchni sufitów podwieszanych czy bierzemy pod uwagę całość?

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, iż przewidział demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszonego z wymianą elementów uszkodzonych.

Pytanie 7

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie izolacji termicznej całościowo w innym systemie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, iż dopuszcza wykonanie izolacji w innej technologii pod warunkiem dotrzymania parametrów zgodnych z obowiązującymi przepisami – Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zamawiający nie dopuszcza izolacji wykonanej metodą natryskową.

W związku z pytaniami Zamawiający informuje, iż zmienia termin składania ofert oraz następujące zapisu SWZ:

a) zapisy Rozdziału XI SWZ, na następujące:

I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl> do dnia **17.05.2022 r. do godz. 11:00.**

II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **17.05.2022 r., o godz. 11:15** za pośrednictwem miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl>

b) zapis ust. 1 w Rozdziale XII SWZ, na następujący:

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert, tj. do dnia 15.06.2022 r.

c) Zapis pkt 11 Załącznika nr 3 do SWZ, tj. Formularza oferty, na następujący:

UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni, tj. do 15.06.2022 r. uwzględniając, że termin składania ofert jest pierwszym dniem biegu terminu.

Ponadto Zamawiający informuje, iż ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zaktualizowana SWZ, stanowią załączniki do niniejszego pisma.

Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez WYKONAWCÓW w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO