

Wł.ZTT.271.26.1. 2022.JM. *1747*

Władysławowo, dnia 14.07.2022 r.

**Wykonawcy zadający pytania oraz
Strona Internetowa Zamawiającego**

Dotyczy: Zapytania ofertowego na Zakup i montaż ściany mobilnej w sali szkoleniowej w budynku przy stadionowym na terenie COS – OPO we Władysławowie

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o następującej treści:

W opisie przedmiotu zauważyliśmy rażącą nieścisłość w klasyfikacji określonej zgodnie z normą PN-EN 13501-1+a1:2010 dotyczącej wydzielania dymu.

Euro klasą – s1 – prawie bez dymu

s2 – średnia emisja dymu

Zastosowanie płyt laminowanych w klasie B-s2, d0 w wyrobie zmienia jego parametry, pomimo tego, że wyrób posiada atest w klasie B-s1, d0.

Wobec powyższego w wyrobie muszą być zastosowane płyty laminowane w standardzie B-s1, d0.

Poniżej zaznaczona nieścisłość:

Przedmiot zamówienia:

1) Ściana mobilna w systemie Optimal 110 – parkowana bocznie (-NPN-), L = 10,90m x H = 3,60m, Rw = 45dB – atest ITB, płyty laminowane, produkt w klasie niepalnej – atest ITB Zakład Badań Ogniwych – (B – s1, d0), manualne sterowanie elementami modułowymi, lakierowany tor (RAL9010).

Szczegółowy opis ściany:

- Układ jezdny: Parkowanie typu (), tor z duraluminium st. 6005 typu T001, wózki jezdne typu W01, zawieszenie elementów modułowych – punktowe;

- Okładziny zewnętrzne: Z płyt laminowanych o grubości 18mm w klasie (- s2, d0);

Prosimy o uściślenie wymagań Ppoż i odpowiedź

Odpowiedź zamawiającego:

Wystąpił błąd pisarski. Opis przedmiotu zamówienie powinien mieć brzmienie:



Przedmiot zamówienia:

1) Ściana mobilna w systemie Optimal 110 – parkowana bocznie (-NPN-), L = 10,90m x H = 3,60m, Rw = 45dB – atest ITB, płyty laminowane, produkt w klasie niezapalnej – atest ITB Zakład Badań Ogniwych – (B – s1,d0), manualne sterowanie elementami modułowymi, lakierowany tor (RAL9010).

Szczegółowy opis ściany:

- Układ jezdny: Parkowanie typu (), tor z duraluminium st. 6005 typu T001, wózki jezdne typu W01, zawieszenie elementów modułowych – punktowe;
- Okładziny zewnętrzne: Z płyt laminowanych o grubości 18mm w klasie (B– s1, d0);

W związku z odpowiedzią przedłużamy **termin składania ofert do dnia 18 lipca 2022**

ZASTĘPCA DYREKTORA
Centralny Ośrodek Sportu
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. Feliksa Stamma
Cetniewo we Władysławowie

Adam Budzisz



Dyrektor
COS OPO im. Feliksa Stamma
Cetniewo



tel. +48 58 674 63 00
fax +48 58 674 63 30



sekretariat@cetniewo.cos.pl
www.cos.pl



ul. Żeromskiego 52
84-120 Władysławowo