

SP.ZTT.271.15.2022.PG
PWZ. 1161. 2022

Spała, 01.08.2022r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE
NA WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W KOTŁOWNI
W postępowaniu o wartości poniżej 130 tys. zł
- 2 postępowanie**

Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale działając jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie **prac remontowych w kotłowni - wymianę instalacji kondensatu**. Szczegółowy zakres robót przedstawia załączony opis techniczny - przedmiar robót.

Składanie ofert.

1. Podmioty zainteresowane zamówieniem zapraszamy do złożenia oferty w terminie do dnia **05.08.2022r.**
2. Ofertę należy przesać pocztą, faxem lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat.spala@cos.pl.
3. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wcześniejszej wizji lokalnej po telefonicznym uzgodnieniu. W ofercie należy podać proponowaną cenę ryczałtową za wykonanie całego zakresu zamówienia. Wymagany okres gwarancji: min 24 miesiące.

Istotne warunki udzielenia zamówienia:

- Wymagany termin wykonania zamówienia: **do dnia 15.10.2022.**
- Płatność przelewem w terminie do 30 dni,
- Na wykonanie robót zostanie zawarta pisemna umowa (wzór- załącznik nr 2).

Przed złożeniem ofert zaleca się dokonanie wizji lokalnej obiektu.

Osoba do kontaktu: p. Zdzisław Leśniewski, tel. 693 055 422.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn.

Załączniki:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – opis techniczny,
Wzór umowy

ZASTĘPCA DYREKTORA
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU –
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale

Dariusz Świdorski



Dyrekcja
COS OPO Spała



tel. +48 44 719 65 00
+48 44 719 65 02
fax +48 44 724 27 02



cosspala@cos.pl
www.cos.pl



Al. Pr. I. Mościckiego 6
97-215 Inowódz, Spała

OPIS TECHNICZNY

WYMIANY RUROCIĄGU KONDENSATU W KOTŁOWNI COS-OPO

Centralny Ośrodek Sportu

Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale

Spała, Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, 97-215 Inowłódz

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana rurociągu odprowadzającego kondensat z kotłów c.o./c.w.u. w kotłowni COS-OPO w Spale.

2. Opis stanu istniejącego

Fragment instalacji podlegający wymianie składa się ze stalowego rurociągu Ø110 o długości około 30mb oraz rurociągów Ø90 o długości około 20mb i Ø70 o długości około 10mb. Rurociąg przy wlocie do studzienki schładzającej ma połączenie kołnierzowe. Na pozostałych odcinkach spawany. Na długości znajdują się wpalenia rur o mniejszych średnicach Ø90, Ø32, Ø65 i Ø70 - po 1 na każdą średnicę. Całość wymienianego rurociągu zlokalizowana na wysokości około 30cm nad podłogą.

3. Opis stanu docelowego

Zadanie obejmuje wymianę wyżej opisanego rurociągu na nowy z zachowaniem analogicznych średnic i miejsc włączenia dochodzących rur. Dopuszczone jest zastosowanie rur stalowych czarnych ze szwem (zamontowane szwem do góry). Grubości ścianek dla poszczególnych średnic nie mniejsze niż 3mm. Przed złożeniem oferty wskazana wizja lokalna.

Zestawienie elementów:

- kołnierz Ø110 - 1 szt.
- kolano 90st Ø110 - 2 szt.
- rura Ø110 - 30 mb
- redukcja Ø110/ Ø90 - 1 szt.
- rura Ø90 - 18 mb
- kolano 90st Ø90 - 1 szt.



Dyrekcja
COS OPO Spała



tel. +48 44 719 65 00
+48 44 719 65 02
fax +48 44 724 27 02



cospala@cos.pl
www.cos.pl



Al. Pr. I. Mościckiego 6
97-215 Inowłódz, Spała

- wpalenia Ø90, Ø32, Ø65 i Ø70 – w sumie około 25 sztuk. Wszystkie połączenia w konfiguracji trójkątowej należy wykonać w formie wpalenia.
- rura Ø70 - 10 mb

Wykonany nowy rurociąg należy pomalować farbami żaroodpornymi na temperaturę powyżej 200°C. Jedna warstwa podkładu i dwie warstwy nawierzchniowe.

Uwaga:

- Roboty będą wykonywane na terenie czynnego zakładu, dlatego miejsce robót należy zabezpieczyć, oznaczyć i wygrodzić.
- Materiały z demontażu należy usunąć we własnym zakresie poza teren Ośrodka.
- Podczas prowadzenia prac należy przestrzegać zasad BHP zgodnie ze specyfiką prowadzonych robót.

Opracowanie:
Robert Kwiatkowski



Dyrekcja
COS OPO Spółka



tel. +48 44 719 65 00
+48 44 719 65 02
fax +48 44 724 27 02



cosspala@cos.pl
www.cos.pl



Al. Pr. I. Mościckiego 6
97-215 Inowódz, Spółka

