

SZ.DPZ.271.68.2022.MSz

Szczyrk dn. 01.08.2022

**Strony zainteresowane
przedmiotowym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „**Wykonanie przebudowy trasy narciarskiej ONDRASZEK wraz z wykonaniem instalacji naśnieżania etap II**” numer postępowania: **DZP/Sz/26/2022**

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust.1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz.1129), zwanej dalej „ustawą PZP” niniejszym informuje, iż wpłynęły pytania do przedmiotowego postępowania. Poniżej ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami i zmianą treści SWZ:

Pytanie nr 1

Prosimy o podanie jednolitego brzmienia udzielonych odpowiedzi z zapisami treści SWZ.

Mianowicie

„Odpowiedź na pytanie nr 19:

Zamawiający wymaga by osprzęt elektryczny studni betonowej umożliwił jednocześnie podłączenie dwóch armatek (podwójny elektrant IP67). Osprzęt hydrauliczny analogicznie zapewniał podłączenie dwóch armatek jednocześnie (dwa zawory hydrauliczne PN80 minimum umożliwiające zastosowanie do ich otwierania E- motorów posiadanych przez zamawiającego . Osprzęt sterowniczy powinien posiadać dwa gniazda 16-stopinowe do połączeń z kablami sterowniczymi w armatkach posiadanych przez Zamawiającego. Ponadto studnia betonowa powinna być wyposażona w (betonową podłogę, włącz metalowy, ogrzewanie, drabinkę , oświetlenie i zestaw rur drenażowych minimum 10m).”

Zamawiający podaje Stopień ochrony IP67 natomiast w zmianie treści SWZ podane jest:

"Stopień ochrony obudowy urządzeń zainstalowanych w studniach hydrantowych



winien wynosić min IP 65 ." Prosimy o podanie jednoznacznego zapisu .

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Stopień ochrony obudowy urządzeń zainstalowanych w studniach hydrantowych winien wynosić min IP 67.

Zamawiający wprowadza następujące zmiany treści SWZ:

1. W rozdziale V SWZ zmienia w pkt 1 ppkt. 1 na następujący:

1) W zakresie branży sanitarnej:

- budowy wodociągu do naśnieżania trasy narciarskiej długości 1110 m(rurociąg stalowy typ Alveniusa Ø 110/160 mm PN 40/80-Materiał Inwestora –w tym z demontażu tymczasowej instalacji naśnieżania,
- dostawy i montażu 12 szt studni z możliwością posadowienia i zasilania armatek śnieżnych i lanc.

Studnia powinna zawierać: osprzęt elektryczny z możliwością podłączenia jednocześnie 2 urządzeń, przyłącza wodne, 2x zawór automatyczny (armatka/armatka lub armatka /lanca), drabinkę, właz, ogrzewanie, szynę uziemiającą oraz oświetlenie.

Stopień ochrony obudowy urządzeń zainstalowanych w studniach hydrantowych winien wynosić min IP 67.

2. W załączniku nr 6 Projektowane postanowienia umowy zmienia w § 1 ust 2 pkt 4 który przyjmuje brzmienie:

4) instalacji naśnieżania tras narciarskich w zakresie wykonania :

a) W zakresie branży sanitarnej:

- budowy wodociągu do naśnieżania trasy narciarskiej długości 1110 m(rurociąg stalowy typ Alveniusa Ø 110/160 mm PN 40/80-Materiał Inwestora –w tym z demontażu tymczasowej instalacji naśnieżania,
- dostawy i montażu 12 szt studni z możliwością posadowienia i zasilania armatek śnieżnych i lanc,

Studnia powinna zawierać: osprzęt elektryczny z możliwością podłączenia jednocześnie 2 urządzeń, przyłącza wodne, 2x zawór automatyczny (armatka/armatka lub armatka /lanca), drabinkę, właz, ogrzewanie, szynę uziemiającą oraz oświetlenie.

Stopień ochrony obudowy urządzeń zainstalowanych w studniach hydrantowych winien wynosić min IP 67 .

b) W zakresie branży elektrycznej:

- budowę linii kablowej nn w rurach ochronnych o długości 1116,0m -typ YAKXS 4*240 lub YKY 4*240 wraz z przewodem uziemiającym –bednarką FeZn 30x4 mm,
- budowę linii sterowniczej długości 1116,0m (wg rozwiązań systemowych Wykonawcy robót),
- dostawy i montażu wyposażenia elektryczno-hydraulicznego w studniach (wg rozwiązań systemowych Wykonawcy robót).



Dyrektor Tomasz Laszczak
COS OPO Szczyrk



tel. +48 33 817 84 41
tel. +48 33 817 86 62



sekretariat.szczyrk@cos.pl
www.szczyrk.cos.pl



ul. Plażowa 8
43-370 Szczyrk

Zamawiający na stronie internetowej prowadzonego postępowania zamieszcza SWZ oraz Załącznik nr 6 Projektowane postanowienia umowy po zmianach.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez WYKONAWCÓW w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.



Dyrektor Tomasz Laszczak
COS OPO Szczyrk



tel. +48 33 817 84 41
tel. +48 33 817 86 62



sekretariat.szczyrk@cos.pl
www.szczyrk.cos.pl



ul. Plażowa 8
43-370 Szczyrk