

SP.ZTT.271.18.2022.PG.

Spała, 2022.09.01

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
w postępowaniu o wartości poniżej 130 tys. zł.

Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie okresowych badań ochronnych instalacji elektrycznych w obiektach Ośrodka według załącznika nr 1:

- pomiar rezystancji izolacji – 2246
- pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej IPZ – 535
- badanie parametrów zabezpieczeń różnicowo-prądowych RCD – 110
- pomiary obwodów piorunochronnych i uziomów – 18

Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie niezbędnych prac naprawczych w przypadku stwierdzenia w toku badań i pomiarów elektrycznych objawów świadczących o występowaniu zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników Zamawiającego, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności w przypadku zagrożenia katastrofą budowlaną, pożarem, wybuchem lub porażenia prądem elektrycznym.

W przypadku zainteresowania naszym zaproszeniem prosimy o sporządzenie oferty i przesłanie do Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Spale w terminie do dnia **07-09-2022 r.** pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat.spala@cos.pl

Istotne warunki udzielenia Zamówienia:

Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zaproszenie jest uważane za jednoznaczne ze złożeniem przez Oferenta oświadczeń, że:

- a) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym niniejszym zaproszeniem;
- b) posiada uprawnienia, wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do realizacji Zamówienia;
- c) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;
- d) dokonał wizji lokalnej i zapoznał się z obiektami związanymi z wykonaniem Zamówienia;
- e) posiada możliwości organizacyjne, finansowe oraz techniczne do wykonania Zamówienia.
- f) posiada aktualną opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zapytania ofertowego.

Zdolność techniczna lub zawodowa – o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą, że:

- 1) skierują do realizacji zamówienia osoby zdolne do realizacji zamówienia tj.:
 - a) co najmniej dwie osoby posiadające uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku EKSPLOATACJI w zakresie konserwacji, remontów, prac kontrolno-pomiarowych dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV,
 - b) co najmniej jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku DOZORU



Dyrekcja
COS OPO Spała



tel. +48 44 719 65 00
+48 44 719 65 02
fax +48 44 724 27 02



cosspala@cos.pl
www.cos.pl



Al. Pr. I. Mościckiego 6
97-215 Inowódz, Spała

w zakresie kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektrycznej o napięciu nie wyższym niż 1kV,

- c) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
- 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. w ciągu ostatnich 3 lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, licząc od dnia upływu terminu składania ofert, wykonali lub wykonują, tj. zrealizowali lub realizują co najmniej 2 usługi obejmujące swoim zakresem wykonywanie kontrolnych pomiarów instalacji elektrycznej, a usługi te zostały wykonane należycie.

Podane ilości w załączniku nr 1 są szacunkowe. Do rozliczenia będą przyjęte faktyczne ilości zgodne z wykonanymi pomiarami i sporządzonymi protokołami. Jednakże wycena musi być zrobiona na podstawie załącznika nr 1. Wykonawca w swojej ofercie podaje cenę za jeden pomiar oraz za całość Zamówienia. W wycenie należy uwzględnić utrudnienia związane z wykonywaniem pomiarów w czynnych obiektach Ośrodka (konieczność wykonywania niektórych pomiarów w nocy lub dni wolne od pracy).

Z dokonanych przeglądów (instalacji elektrycznej, odgromowej) należy sporządzić protokoły z wykonanych pomiarów.

Protokół przeglądu instalacji elektrycznej w treści winien zawierać m.in.:

- datę wykonania przeglądu, nr protokołu
- oznaczenie obiektu objętego przeglądem (adres)
- dane techniczne urządzeń użytych do oględzin i dokonania pomiarów wraz z informacją w zakresie spełnienia przez nie wymaganych przepisów prawa i norm
- tabelaryczne zestawienie pomiarów z podziałem na poszczególne budynki, a w ramach budynków na poszczególne pomieszczenia (zestawienie punktów pomiarowych), wraz z informacją z oględzin instalacji elektrycznej w budynku(pomieszczeniu).
- wynik pomiarów dla poszczególnych punktów (pozytywny/negatywny)
- tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystancji izolacji w obwodach wraz z wynikiem (pozytywny/negatywny)
- tabelaryczne zestawienie pomiarów wyłączników różnicowoprądowych wraz z wynikiem (pozytywny/ negatywny)
- wykaz usterek i nieprawidłowości - określenie zaleceń pokontrolnych
- informacja o dopuszczeniu bądź braku dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji
- wskazanie nieprzekraczalnej daty wykonania kolejnego pomiaru.

Protokół musi posiadać podpis uprawnionej osoby przeprowadzającej kontrolę. Wykonawca dostarcza Zamawiającemu każdorazowo oryginał protokołu w 2 egzemplarzach. Zamawiający ustali z Wykonawcą harmonogram wykonywania pomiarów. Płatność za przedmiot zamówienia zostanie dokonana w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT i złożeniu jej w siedzibie Zamawiającego po wykonaniu całości zamówienia oraz dostarczeniu kompletnych protokołów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie wybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.

Wyłącznym kryterium wyboru będzie najkorzystniejsza cena.



Dyrekcja
COS OPO Sp. z o.o.



tel. +48 44 719 65 00
+48 44 719 65 02
fax +48 44 724 27 02



cosspala@cos.pl
www.cos.pl



Al. Pr. I. Mościckiego 6
97-215 Inowódz, Sp. z o.o.

Termin wykonania pomiarów wyznacza się na **30-10-2022 r.**

Niniejsze postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn.

Osoba do kontaktu: Jerzy Mierzwa tel. 607503927

Kierownik
Biura Techniczno-Inwestycyjnego
Centralny Ośrodek Sportu –
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale
Piotr Gładysz

ZASTĘPCA DYREKTORA
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU –
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale

Dariusz Świdorski



Dyrekcja
COS OPO Spala



tel. +48 44 719 65 00
+48 44 719 65 02
fax +48 44 724 27 02



cospala@cos.pl
www.cos.pl



Al. Pr. I. Mościckiego 6
97-215 Inowódz, Spala

Załącznik nr 1

Zakres okresowych badań ochronnych instalacji elektrycznych oraz instalacji odgromowych w 2022 r.
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych

Lp.	Nazwa budynku	Ilość obwodów
1	Hala sportowa lekkoatletyczna	290
2	Hala sportowa wielofunkcyjna	122
3	Hala sportów walki z siłownią	17
4	Hala siatkówki plażowej	96
5	Hala sportowa z bieżnią prostą 100 m	30
6	Stadion lekkoatletyczny	30
7	Budynek komentatora na stadionie	7
8	Magazyn na stadionie	6
9	Wiata magazynowa na stadionie	2
10	Portiernia	11
11	Stadion treningowy do rzutów długich	3
12	Hangar do rzutów długich	3
13	Hotel Olimpijczyk	142
14	Hotel Champion	287
15	Hotel Junior	489
16	Stołówka i kuchnia	199
17	Kotłownia ze stacją uzdatniania wody i pralnią	157
18	Oczyszczalnia ścieków	29
19	Pływalnia z zapleczem technicznym	210
20	Hydroterapia	46
21	Agregat prądotwórczy	10
22	Domek klubowy przy boiskach do siatkówki plażowej	46
23	Budynek „Senior”	8
24	Domek lokatorski	6
Razem		2246

Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

Lp.	Nazwa budynku	Ilość IPZ	Ilość RCD
1	Pływalnia z zapleczem technicznym	123	25
2	Stołówka i kuchnia	158	65
3	Kotłownia ze stacją uzdatniania wody i pralnią	147	3
4	Oczyszczalnia ścieków	33	3
5	Hydroterapia	51	14
6	Domek klubowy przy boiskach do siatkówki plażowej	23	
Razem		535	110

Pomiar instalacji piorunochronnej i uziomów

Lp.	Nazwa budynku	Ilość obwodów
1	Kotłownia ze stacją uzdatniania wody i pralnią	16
2	Magazyn opału	1
3	Zbiornik z azotem	1
Razem		18



Dyrekcja
COS OPO Sp. z o.o.



tel. +48 44 719 65 00
+48 44 719 65 02
fax +48 44 724 27 02



cosspala@cos.pl
www.cos.pl



Al. Pr. I. Mościckiego 6
97-215 Inowódz, Sp. z o.o.