Uzgodnienie nr TD/OBB/OMD/UB/PF/583/2021

Data: 19.02.2021.

W oznaczonym terenie wkreślono przebieg*) ~~brak*)~~
urządzeń podziemnych własności TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białej
Linia napowietrzna widoczna w terenie
* niepotrzebne skreślić podpis

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białej
Wydział Dokumentacji
Starszy Specjalista ds. Uzgodnień Branżowych
Piotr Filar

Legenda:
- ..... Linie kablowe WN
- ..... Linie napowietrzne WN
- Linie kablowe SN
- ..... Linie napowietrzne SN
- ..... Linie kablowe nN
- ..... Linie napowietrzne nN
- ..... Linie kablowe oświetleniowe
- ..... Linie napowietrzne oświetleniowe
- ..... Linie kablowe teletechniczne
- ..... Linie napowietrzne teletechniczne

Przebieg linii naniesiono orientacyjnie.

Budowa proj. elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV relacji mufa przelotowa A - mufa przelotowa B
L_T = 74 m

Rozbiórka istn. elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV relacji mufa przelotowa A - mufa przelotowa B
L_T = 77 m

Nanesione trasy urządzeń energetycznych i teletechnicznych są orientacyjne i nie oznaczają wyrażenia zgody na wykonywanie robót ziemnych. Ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyżowania z istniejącą siecią elektroenergetyczną, w terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót wskazane jest wystąpić do Spółki eksploatującej sieć o odpłatny nadzór branżowy oraz wykonać ręczne przekopy kontrolne celem ustalenia dokładnej trasy kabli. Sieć napowietrzną nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie.
Uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty wystawienia.

Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
- dla kabli 1 kV rury o średnicy min. 110 mm koloru niebieskiego
- dla kabli SN rury o średnicy min. 160 mm koloru czerwonego
Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik do uzgodnienia.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

X=5506500
Y=6574000

Legenda

- projektowana sieć kablowa SN
- istniejąca sieć kablowa SN do rozbiórki
- projektowana mufa przelotowa SN
- oznaczenie działki objętej opracowaniem

Zakres zamierzenia inwestycyjnego polega na:
Budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV relacji punkta A - punkt B o długości L_T = 74 m
Rozbiórce elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV relacji punkt A - punkt B o długości L_T = 77 m

ELWAR®
siedziba: ul. Rodziny Pogonów 62, 32-080 Zabierzów
biuro ul. Krakowska 259A, 32-080 Zabierzów
tel.: 12-307-36-60 mail:biuro@elwar.org

Obiekt:
Przebudowa linii kablowej SN 15 kV w rejonie trasy narciarskiej "Ondraszek"

Inwestor:
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU SZCZYRK OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH
Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku

Imię i nazwisko Nr uprawnień bud.	Pieczęć, Podpis
Opracował: mgr inż. Jarosław Wacko	
Projektował: mgr inż. Jakub Wolski MAP/0083/PBE/19	mgr inż. Jakub Wolski Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń Nr ewidencyjny MAP/0083/PBE/19
Sprawdzał: mgr inż. Krzysztof Gazda MAP/0048/PBE/19	

Tytuł rysunku: Projekt zagospodarowania terenu

Data:	Skala	Faza projektu:	
01.2021	1:500	Proj. wyk.	Rys. nr 1
Miejscowość: Szczyrk	Gmina Szczyrk	Powiat: bielski	Województwo: śląskie