

SZ.DPZ.271.89.2022.MSz

Szczyrk dn. 22.09.2022

**Strony zainteresowane
przedmiotowym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. **Modernizacja instalacji oświetlenia hali sportowej B nr referencyjny postępowania DZP/Sz/42/2022**

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz.1129), zwanej dalej „ustawą PZP” niniejszym informuje, iż wpłynęły pytania do przedmiotowego postępowania. Poniżej ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie nr 1

Czy instalacja sterowania oświetlenia mocą strumienia świetnego 1-10V jest sprawna w istniejącej instalacji?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Nie ,ale nowe określone w SWZ oprawy winny być dostosowane do możliwości zainstalowania sterowania natężeniem oświetlenia 1-10V.

Pytanie nr 2

Czy w ogóle jest i dostosowana jest do oświetlenia ledowego?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Tak.

Pytanie nr 3

Czy jest projekt natężenia ogólnego hali sportowej?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający załącza schemat pomiaru natężenia oświetlenia w hali sportowej.

Pytanie nr 4

Czy jest projekt natężenia oświetlenia przystosowany do danej dyscypliny sportowej (np. siatkówka, tenis, koszykówka)



Odpowiedź na pytanie nr 4:

Obiekt służy do prowadzenia procesu szkoleniowego (treningowego) m.in. wyżej wymienionych dyscyplin sportowych, więc parametry natężenia podane na schematach pomiaru natężenia muszą być dotrzymane.

Pytanie nr 5

Przedstawiciel handlowy- dostawca lamp pyta, jaka była sugestia doboru strumienia świetlnego 26000 lm

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający wymaga doboru strumienia świetlnego zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ.

Pytanie nr 6

Na lokalnym rynku nie istnieje podnośnik o max masie do 400 kg i wysięgniku 10 m . Prace muszą być wykonywane z rusztowania , co utrudni możliwość szybkiego wykonania .

Po każdym dniu lub nocy rusztowanie musi być demontowane jeżeli obiekt ma być funkcjonalny

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Sposób montażu i zastosowany sprzęt przez wykonawcę winien zapewnić możliwość funkcjonowania obiektu w trakcie realizacji robót, przy uwzględnieniu konieczności zabezpieczenia podłogi przed uszkodzeniem.

Pytanie nr 7

Jaka ilość lamp i jakiego rodzaju jest do zdemontowania?

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Demontaż lamp typu COSMO Led 1587 w ilości 128 szt. oraz opraw System Delta2 PD.2.400N/HA w ilości 18szt.

Pytanie nr 8

Jaka jest wysokość hali w najwyższym punkcie?

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Najwyższy punkt obiektu jest na poziomie +13,0 m n. p. posadzki

Pytanie nr 9

W związku z trudnościami produkcyjnymi u producentów opraw czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu np 70dni realizacji gdyby to miało wpłynąć na niższą ofertę?

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Nie.

Pytanie nr 10

Proszę o potwierdzenie że to chodzi o tą halę z załączników.

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Tak.

Pytanie nr 11

Jaka jest wysokość modernizowanego obiektu?



Dyrektor Tomasz Laszczak
COS OPO Szczyrk



tel. +48 33 817 84 41
tel. +48 33 817 86 62



sekretariat.szczyrk@cos.pl
www.szczyrk.cos.pl



ul. Plażowa 8
43-370 Szczyrk

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Najwyższy punkt obiektu jest na poziomie +13,0 m n. p. posadzki

Pytanie nr 12

W jakiej klasie oświetlenia sportowego maja być lampy. Istnieją trzy klasy I, II i III?

Odpowiedź na pytanie nr 12:

I klasa oświetlenia.

Pytanie nr 13

Jaki ma być sposób sterowania natężenia oświetlenia 1-10V?

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Oprawy winny być dostosowane do możliwości zainstalowania sterowania natężeniem oświetlenia 1-10V.

Pytanie nr 14

Czy jest możliwość odbycia wizji lokalnej?

Odpowiedź na pytanie nr 14:

Tak, w godz. 7:00-14:00.

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez WYKONAWCÓW w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.



Dyrektor Tomasz Laszczak
COS OPO Szczyrk



tel. +48 33 817 84 41
tel. +48 33 817 86 62



sekretariat.szczyrk@cos.pl
www.szczyrk.cos.pl



ul. Plażowa 8
43-370 Szczyrk