

DPZ.271.78.2022

Spała dnia 26.09.2022r.

PWZ.1441/2022

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Remont obiektów i infrastruktury COS OPO Spała w zakresie wejść i podjazdów dla osób niepełnosprawnych oraz wymiany ogrodzenia zewnętrznego w formule Zaprojektuj i Wybuduj - ZP 27/2022”

Zamawiający informuje, że w postępowaniu na **Remont obiektów i infrastruktury COS OPO Spała w zakresie wejść i podjazdów dla osób niepełnosprawnych oraz wymiany ogrodzenia zewnętrznego w formule Zaprojektuj i Wybuduj - ZP 27/2022** zostały zadane pytania do treści SWZ. Zgodnie z art. 135 ust 6 Pzp, Zamawiający przedstawia treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie 1: Proszę o wskazanie parametrów ogrodzenia.

Wyjaśnienie: Zamawiający przyjmuje następujący model ogrodzenia: Pionowe elementy ogrodzenia z profili stalowych 20x20mm gr. 3mm w rozstawie światła 12cm oraz wysokości 1,70m. Rygle poziome nośne z kątownika nierównoramiennego L40x60x5 w odległościach po 30cm od góry i od dołu wypełnienia. Słupki nośne z profilu kwadratowego 80x80x4mm i wysokości 1,80m w rozstawie osiowym co 2,16cm. Całość posadowiona na istniejącej podmurówce za pomocą marki stalowej z regulacją 4 śrub M14 wklejanych w podmurówkę.

Podmurówka wykończona płytą styropianową EPS200 gr. 2cm z siatką, klejem oraz wykończona tynkiem. Płytę styropianową należy wpuścić w grunt na głębokość nie mniej niż 10cm. Czapkę betonową należy wymienić na prefabrykowane płyty betonowe z betonu architektonicznego o gr. 6cm oraz wypuszczone poza brzegi wykończonej podmurówki po 5cm z każdej strony.

Pytanie 2: Jaki odstęp ma być między profilami pionowymi?

Wyjaśnienie: Podano w pytaniu nr 1.

Pytanie 3: Jaki rozmiar profili poziomych oraz słupków należy przyjąć?

Wyjaśnienie: Podano w pytaniu nr 1.

Pytanie 4: Z czego i w jaki sposób ma być wykonana podmurówka?

Wyjaśnienie: Podano w pytaniu nr 1.

Pytanie 5: Prosimy o sprecyzowanie czy bramy, furtki, słupki oraz ogrodzenie mają być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe metodą zanurzeniową zgodnie z EN ISO 1461?



Dyrektor
COS OPO Spała



tel. +48 44 719 65 00
fax +48 44 724 27 02



cospala@cos.pl
www.cos.pl



Al. Pr. I. Mościckiego 6
97-215 Inowódz, Spała

Wyjaśnienie: Zamawiający wymaga zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych poprzez cynkowanie ogniowe metodą zanurzeniową zgodnie z w/w normą. Całość elementów stalowych należy pomalować proszkowo na kolor RAL 8017.

Wymieniany odcinek ogrodzenia nie obejmuje bram ani furtek, wyłącznie samo ogrodzenie stałe. W części I punkcie A podpunkcie 4 litera b) opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający zmienia długość płotu do remontu na 550mb oraz w części II punkcie D podpunkcie 8 w zestawieniu ilościowym wprowadza następujące zmiany:

Zestawienie ilościowe związane z wymianą ogrodzenia:

L. p.	Opis robót	Ilość
1	Demontaż pręseł stalowych wraz z słupkami	550 mb
2	Demontaż czapki cokołu gr. 6cm szerokość 40cm	550 mb
3	Wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie 2cm na cokole z wkopaniem w ziemię płyty styropianowej (40cm obustronnie)	440 m ²
4	Wykonanie nowego ogrodzenia z płytą cokołową	550 mb
5	Wykonanie maskowania ogrodzenia	50 mb

Pytanie 6: Aktualna ilość dostępnych wzorów ogrodzeń oraz materiałów jest bardzo duża, czy dysponują Państwo zdjęciem poglądowym lub rysunkiem ogrodzenia które by można zastosować jako wyznacznik kierunku w którym należałoby ewentualnie zaprojektować ogrodzenie?

Wyjaśnienie: Szczegółowy opis ogrodzenia w odpowiedzi na pytanie nr 1. W załączniku rysunek opisanego płotu.

Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez WYKONAWCÓW w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Komisja Przetargowa:

D. Świderski

A. Gładysz

R. Kwiatkowski

E. Wolan

DYREKTOR
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU –
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale
.....
Waldemar Wendrowski



Dyrektor
COS OPO Spala



tel. +48 44 719 65 00
fax +48 44 724 27 02



cosspala@cos.pl
www.cos.pl



Al. Pr. I. Mościckiego 6
97-215 Inowódz, Spala

