

SZ.DPZ.271.89.2022.MSz

Szczyrk dn. 26.09.2022

**Strony zainteresowane
przedmiotowym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. **Modernizacja instalacji oświetlenia hali sportowej B nr referencyjny postępowania DZP/Sz/42/2022**

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 oraz z art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP” niniejszym informuje, iż wpłynęły pytania do przedmiotowego postępowania. Poniżej ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami i zmianą treści SWZ:

Pytanie nr 1

Proszę jeszcze o podanie jakie jest wymagane minimalne średnie natężenie w lx na hali. Załączony schemat pomiaru natężenia jest tylko symulacją komputerową a nie rzeczywistym pomiarem natężenia. Skoro wykonawca musi wykonać pomiary natężenia po wykonaniu modernizacji musimy wiedzieć jaki minimalny poziom jest wymagany.

Odpowiedz:

Minimalne średnie natężenie ma wynosić 700 lx.

W rozdziale X SWZ Zamawiający dokonuje następujących zmian:

I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl> do dnia 29.09.2022 r. do godz. 11:00.

II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.09.2022 r., o godz. 11:30 za pośrednictwem miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl>

W rozdziale XI TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Zamawiający dokonuje następujących zmian:

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 28.10.2022r.



COS
COS-OPO „Cetniewo” we Władysławowie
COS-OPO w Giżycku
COS-OPO w Spale
COS-OPO w Szczyrku
COS-OPO w Wąlczu
COS-OPO w Zakopanem

00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a, tel.: +48 22 529 87 40
84-120 Władysławowo ul. Żeromskiego 52, tel.: +48 58 674 63 00
11-500 Giżycko ul. Moniuszki 22, tel.: +48 87 441 71 00
97-215 Inowódź, Spółka Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, tel.: +48 44 724 23 46
43-370 Szczyrk ul. Plażowa 8, tel.: +48 33 817 84 41
78-600 Wąlczyk Al. Zdobywców Wątu Pomorskiego 99, tel.: +48 67 258 44 61
34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1, tel.: +48 18 201 22 74

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00363472/01 z dnia 2022-09-26

Powyższe zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez WYKONAWCÓW w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.