

DPZ.271.83.2022

Spała dnia 29.09.2022r.

PWZ.1457/2022

## WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

### „Dostawa i montaż pomostu wypływającego pływalnię - ZP 28/2022 ”

Zamawiający informuje, że w postępowaniu na **Dostawę i montaż pomostu wypływającego pływalnię - ZP 28/2022** ” zostały zadane pytania do treści SWZ. Zgodnie z art. 135 ust 6 Pzp, Zamawiający przedstawia treść pytań i wyjaśnień:

#### Pytanie nr 1

Pomost wypływający – Czy zamawiający może udostępnić pliki/rysunki z przekrojem niecki basenowej?

#### **Wyjaśnienie:**

Tak, Zamawiający w załączniku przesyła stosowną dokumentację niecki pływalni.

#### Pytanie nr 2

Pomost wypływający – Czy Zamawiający dopuści dostawę pomostu wypływającego wykonanego jako konstrukcja ze stali nierdzewnej pokrytej ażurowymi elementami z polipropylenu, wyposażonej w barierki z wypełnieniem z przezroczystego pleksiglasu?

#### **Wyjaśnienie:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza użycia stali nierdzewnej. Konstrukcja pomostu ma być wykonana ze stali kwasoodpornej.

**Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez WYKONAWCÓW w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.**

**Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

Komisja Przetargowa:

D. Świdorski .....

A. Galicki .....

E. Wolan .....

A. Porczyk .....

R. Kwiatkowski .....

**DYREKTOR**  
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU –  
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spała

Waldemar Wendrowski



Dyrektor  
COS OPO Spała



tel. +48 44 719 65 00  
fax +48 44 724 27 02



cossपाल@cos.pl  
www.cos.pl



Al. Pr. I. Mościckiego 6  
97-215 Inowódz, Spała