

DPZ.271.84.2022

Spała dnia 30.09.2022r.

PWZ.1459.2022

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Remont pomieszczeń technicznych: wymiana stolarki okiennej, wrót garażowych i remont węzłów sanitarnych - ZP 30/2022”

Zamawiający informuje, że w postępowaniu na **Remont pomieszczeń technicznych: wymiana stolarki okiennej, wrót garażowych i remont węzłów sanitarnych - ZP 30/2022** zostały zadane pytania do treści SWZ. Zgodnie z art. 135 ust 6 Pzp, Zamawiający przedstawia treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie 1: Kolor stolarki okiennej oraz informacja czy ma być obustronny czy jednostronny?

Wyjaśnienie: Okna PCV białe obustronnie.

Pytanie 2: Konkretny wymiar okien oraz ich użytkowość (stałe szklenie, rozwiernie, uchylno-rozwiernie)?

Wyjaśnienie: Wymiary stolarki okiennej podano w punkcie nr 4 Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Dokładne pomiary wykona Wykonawca przed realizacją zamówienia.

Budynek warsztatów			Uwagi
szer. [m]	wys. [m]	ilość [szt.]	
2,30	2,10	5	3-skrzydłowe, 2x fix + 1x RU
2,30	1,40	2	2-skrzydłowe, fix + RU
1,10	1,40	6	1-skrzydłowe, RU
2,10	1,10	1	przesuwne, może być pełne
2,30	0,80	2	2-skrzydłowe, fix + RU
2,30	1,40	3	2-skrzydłowe, fix + RU
6,00	2,40	1	Kwatery 2mb x 1,2mb w dwóch rzędach, fix
18,00	1,20	2	9szt x2mb, fix
24,00	0,60	1	12szt x 2mb, fix
3,00	1,80	13	3-skrzydłowe, 2x fix + 1x RU
Magazyny przy hali wysokiej			
szer. [m]	wys. [m]	ilość [szt.]	
2,30	0,90	1	2-skrzydłowe, fix + RU



Dyrektor
COS OPO Spała



tel. +48 44 719 65 00
fax +48 44 724 27 02



cosspala@cos.pl
www.cos.pl



Al. Pr. I. Mościckiego 6
97-215 Inowódz, Spała

1,20	0,90	2	w tym jedno z roletą, 1-skrzydłowe, RU
1,70	1,20	3	w tym jedno z roletą, 2-skrzydłowe, fix + RU
Kotłownia			
szer. [m]	wys. [m]	ilość [szt.]	
36,00	1,20	1	18szt x 2mb, pakiety po 3 kwatery: 2x fix + 1x RU
1,75	1,20	4	2-skrzydłowe: fix + RU
1,75	1,20	3	na górze od wejścia do pralni, fix
2,65	1,60	5	stacja uzdatniania, 3-skrzydłowe, fix

Pytanie 3: Jak mają być zwymiarowane okna w konstrukcjach ciągłych?

Wyjaśnienie: Podano w pytaniu nr 2.

Pytanie 4: Stolarka okienna ma być w PCV czy aluminium?

Wyjaśnienie: Stolarka okienna PCV.

Pytanie 5: Jaki pakiet szybowy (2 czy 3)?

Wyjaśnienie: Okna winny spełniać współczynnik $U = 0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \times \text{K})$.

Pytanie 6: Wysokość nadproża w garażu?

Wyjaśnienie: Nadproże istniejące jest na wysokości 3,85m od poziomu posadzki. Nowe nadproże bez zmian.

Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez WYKONAWCÓW w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Komisja Przetargowa:

D. Świdorski

A. Gładysz

R. Kwiatkowski

E. Wolan

.....
.....
.....
.....

DYREKTOR
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU –
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale
Waldemar Wendrowski



Dyrektor
COS OPO Spala



tel. +48 44 719 65 00
fax +48 44 724 27 02



cosspala@cos.pl
www.cos.pl



Al. Pr. I. Mościckiego 6
97-215 Inowłódz, Spala