

Wałcz, dnia 3 października 2022 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie fasady pływalni.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający zawiadamia, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, w następującym brzmieniu: *„w nawiązaniu do przetargu na wymianę stolarkę w hali basenowej COS, proszę o udzielenie odpowiedzi: Hale basenowe są agresywnym środowiskiem powodującym korozję profili aluminiowych. Czy zamawiający wymaga wytrawiania profili w standardzie np. Qualicoat, oraz dwuetapowego malowania minimum C4?”*,

na który udziela się następującej odpowiedzi:

zamawiający wymaga wytrawiania profili w standardzie np. Qualicoat, oraz dwuetapowego malowania minimum C4.

W treści SWZ, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) rysunki konstrukcji (widok od zewnątrz), stanowiące załącznik do załącznika nr 1 do SWZ, otrzymują brzmienie jak w załączniku do niniejszej zmiany treści SWZ;
- 2) w rozdziale XII ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Termin składania ofert upływa dnia 7 października 2022 r. o godz. 10:00.”;
- 3) rozdział XIII otrzymuje brzmienie:
„Oferty otwarte zostaną w dniu 7 października 2022 r. o godz. 12.00.”.

Paweł Węgrzynowski

podpis pełnomocnika zamawiającego

Załącznik:

- rysunki konstrukcji – zmiana.