

Wałcz, dnia 17 października 2022 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na dostawę okien obejmującą ich rozmieszczenie i instalację.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający zawiadamia, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia w następującym brzmieniu: *„Zamawiający uzna wyrób za zgodny z specyfikacją, jeżeli dostarczone okna w parametrze 07. odporność na obciążenia wiatrem będzie na poziomie C2? Reszta parametrów zgodnie ze specyfikacją.”*,

na który udziela się następującej odpowiedzi:

nie, odporność na obciążenia wiatrem musi być C5.

Paweł Węgrzynowski

podpis pełnomocnika zamawiającego