

WA.DPZ.271.4.2023.MO

Warszawa, dnia 14 lutego 2023 r.

**Strony zainteresowane  
przedmiotowym postępowaniem  
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych, eksploatacyjnych, elektrycznych i hydraulicznych do COS w Warszawie w podziale na części**, numer postępowania: NZ/P/4/2023.

Centralny Ośrodek Sportu działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), zwanej dalej „ustawą PZP” niniejszym informuje, iż wpłynęły pytania do przedmiotowego postępowania.

Poniżej ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami:

**Pytania do Załącznika nr 1a-elektryczne**

**Pytanie 1**

Poz. 21-22. Proszę o podanie charakterystyki wyłączników A czy AC?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż miał na myśli wyłączniki A.

**Pytanie 2**

Poz. 28-29. Proszę o podanie prądu znamionowego rozłączników.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż chodzi o prąd znamionowy na poziomie do 24A.

**Pytanie 3**

Poz. 32-33. Gniazda posiadają napięcie 400V, proszę o poprawienie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż poprawiony załącznik nr 1a stanowi załącznik do niniejszego pisma.



Dyrektor  
Centralnego Ośrodka Sportu



tel.: +48 22 529 87 40  
fax: +48 22 529 89 09



sekretariat@cos.pl  
www.cos.pl



ul. Łazienkowska 6a  
00-449 Warszawa

#### **Pytanie 4**

Poz. 48. Wtyczka euro jest wtyczką płaską, czy Zamawiający ma na myśli zwykłą wtyczkę sieciową kątową typu WT-16?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, iż chodzi o zwykłą wtyczkę sieciową kątową typu WT-16.

#### **Pytanie 5**

Poz. 49. Czy zamawiający ma na myśli gniazdo płaskie czy gniazdo okrągłe typu GN-171 z/u?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż miał na myśli gniazdo płaskie.

#### **Pytanie 6**

Poz. 38 Czy zamawiający ma na myśli tą samą oprawę co w poz. 40? Jeśli nie, proszę o wskazanie przykładowego modelu, co oznacza AN?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż chodzi o samą oprawę.

#### **Pytanie 7**

Poz. 47 Proszę o podanie mocy wymaganej oprawy.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż moc oprawy to 10W.

#### **Pytanie 8**

Poz. 5-8. Wskazane wyłączniki posiadają moc 10A. Proszę o zmianę.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż poprawiony załącznik nr 1a stanowi załącznik do niniejszego pisma.

**Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez WYKONAWCÓW w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.**

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO



Dyrektor  
Centralnego Ośrodka Sportu



tel.: +48 22 529 87 40  
fax: +48 22 529 89 09



sekretariat@cos.pl  
www.cos.pl



ul. Łazienkowska 6a  
00-449 Warszawa