

WA.DPZ.271.4.2023.MO

Warszawa, dnia 14 lutego 2023 r.

**Strony zainteresowane
przedmiotowym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych, eksploatacyjnych, elektrycznych i hydraulicznych do COS w Warszawie w podziale na części**, numer postępowania: NZ/P/4/2023.

Centralny Ośrodek Sportu działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), zwanej dalej „ustawą PZP” niniejszym informuje, iż wpłynęły pytania do przedmiotowego postępowania.

Poniżej ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytania do Załącznika nr 1a-elektryczne

Pytanie 1

W dniu 07.02.2023r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie do części elektrycznej poz. 39, która brzmi następująco.... "Zamawiający informuje, iż lampa powinna być natynkowa"

Proszę o doprecyzowanie, gdyż jeśli ma być oprawa natynkowa to wtedy napięcie jest 230V, natomiast przy oprawach podtynkowych jest 24V.

Prosimy o zmianę napięcia oraz wskazanie mocy wymaganej oprawy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż chodzi o oprawę natynkową z napięciem 230V. Zaktualizowany załącznik nr 1a stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez WYKONAWCÓW w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO



Dyrektor
Centralnego Ośrodka Sportu



tel.: +48 22 529 87 40
fax: +48 22 529 89 09



sekretariat@cos.pl
www.cos.pl



ul. Łazienkowska 6a
00-449 Warszawa