

SP.ZTT 271.2.2023.PG

Spała dn. 03.03. 2023 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

W postępowaniu o wartości poniżej 130 tys. PLN

Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spała zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie usługi konserwacji i napraw układów kontrolno-pomiarowych i sterowania kotłowni oraz systemów grzewczych i wentylacyjno-klimatyzacyjnych na obiektach Ośrodka zgodnie z załącznikiem nr 1 w okresie **od 01.04.2023r. do 31.03.2025r.**

W przypadku zainteresowania naszym zaproszeniem prosimy o sporządzenie oferty (wg załączonego wzoru) i przesłanie do Ośrodka w terminie do dnia 13.03.2023r. do godz.15.00, drogą pocztową, faxem lub pocztą elektroniczną na dane teleadresowe wskazane w stopce pisma.

Istotne warunki udzielenia zamówienia:

1. Wyłącznym kryterium wyboru będzie najkorzystniejsza cena.
2. W ofercie proszę wskazać co najmniej jedno podobne zrealizowane zamówienie w okresie 3 lat.

Osoba do kontaktu: Zdzisław Leśniewski Tel. 44/719-65-92 lub 693-055-422.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn.

Załączniki:

1. Wykaz obiektów do konserwacji
2. Wzór umowy
3. Wzór oferty

DYREKTOR
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU –
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spała

Włodzisław Włodrowski

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Działu Techniczno-Inwestycyjnego
Centralny Ośrodek Sportu –
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spała

Zdzisław Leśniewski

Kierownik
Działu Techniczno-Inwestycyjnego
Centralny Ośrodek Sportu –
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spała
Piotr Gładysz



Dyrektor
COS OPO Spała



tel. +48 44 719 65 00
fax +48 44 724 27 02



cosspsala@cos.pl
www.cos.pl



Al. Pr. I. Mościckiego 6
97-215 Inowódz, Spała

Przedmiot zamówienia: wykonywanie usługi konserwacji i naprawy układów kontrolno –pomiarowych kotłowni oraz systemów grzewczych i wentylacyjnych na obiektach Ośrodka w okresie od 01.04.2023 do 31.03.2025r.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

I. Obiekt kotłowni

1. Układ regulacji i sterowania węzła cieplnego para-woda 150/70°
2. Układ regulacji i sterowania węzła cieplnego para-woda 95/70°
3. Układ regulacji i sterowania węzła ciepłej wody użytkowej
4. Układ regulacji i sterowania węzła kondensatu
5. Układ sterowania stacji uzdatniania wody do celów kotłowych
6. Układ sterowania , regulacji i zabezpieczenia kotłów EOG-3,5 3 szt.
7. Instalacje wykrywania gazu w hali kotłów.
8. Program wizualizacyjny i sterowania pracą węzłów i central wentylacyjnych.

II. Obiekty Ośrodka:

1. Węzły cieplne na obiektach ośrodka 10 szt
 - a)- kotłownia w hali do gier plażowych
 - b)- wentylacja mechaniczna hali do gier plażowych – 3 centrale
2. Instalacje wentylacji mechanicznej w hali Wielofunkcyjnej
 - 10 central wentylacyjnych AIRBOX
 - Instalacja klimatyzacji wraz z agregatem 2 szt
3. Instalacje wentylacji mechanicznej Hotel „ Olimpijczyk ”
 - 6 central wentylacyjnych nawiewnych Clima i wentylatorów wyciągowych dachowych
4. Układy sterowania centralami wentylacyjnymi szt 4 oraz przepompownią wody z piwnicy na Hali LA .
5. Układ sterowania centralą wentylacyjną na bieżni krytej
6. Układ sterowania centralą wentylacyjną na hali sztuk walki.
7. Instalacja wentylacji kuchni
 - 2 centrale nawiewne Clima + instalacje wyciągowe wg dokumentacji
8. Hotel Champion:
 - Instalacje wentylacji mechanicznej
 - 6 szt. central nawiewnych VTS - Clima
 - 3 szt. central wyciągowych VTS – Clima

20 szt. klimakonwektory

Instalacja wody lodowej z agregatem klimatyzacyjnym.

9. Dział Odnowy Biologicznej i Leczniczej:

Instalacja wentylacji mechanicznej w hydroterapii 2 szt.

Zakres czynności konserwacyjnych obejmuje:

1. Przyjazd konserwatora jeden raz w tygodniu do konserwacji i napraw oraz na każdorazowe usuwanie zaistniałych awarii.
2. Wykonanie okresowych przeglądów urządzeń zgodnie z wymogami DTR i szczegółowymi przepisami o Dozorze Technicznym.
3. Wymiany materiałów eksploatacyjnych – filtry , paski klinowe ; żarówki oraz uzupełnienie smarów i olejów zgodnie z wymogami DTR.
4. Prowadzenie dzienników konserwacji i bieżącego dokonywania wpisów o dokonanych przeglądach.
5. Naprawy i usuwanie usterek nie objętych w/w zakresem na wezwanie zamawiającego.
6. Składania zleceńodawcy zapotrzebowania na części zamienne i zapasowe.