

ZAPYTANIE OFERTOWE

Centralny Ośrodek Sportu, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu działając, jako zamawiający, zaprasza do złożenia oferty w formie pisemnej lub elektronicznej na **Serwis i konserwację urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych**

I: ZAMAWIAJĄCY

CENTRALNY OŚRODEK SPORTU,

Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu

Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99

78-600 Wałcz

KRS 0000374033, REGON 142733356-00028, NIP 7010273950

II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Serwis i konserwację urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych

II.1.1) Rodzaj zamówienia: Usługa.

II.1.2) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje **Serwis i konserwację urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych** zgodnie ze specyfikacją stanowiącą **załączniki nr 2**.

II.1.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA: **13.04.2023 – 12.04.2024**.

III: TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, z uwagi na to, iż jego wartość jest mniejsza niż 130 000 złotych (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych).

IV: KRYTERIA OCENY OFERT

1. Najniższa cena – wartość procentowa kryterium = 100%

V: INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Adres strony internetowej, na której jest dostępna dokumentacja dotyczące przedmiotowego zamówienia: <http://bip.cos.pl/bip/>

VI: Termin składania ofert: **10.04.2023 godzina 10:00**,

VII: Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

VIII: Oferty opracowane na podstawie formularza ofertowego (**stanowiącego załącznik nr 1**), proszę kierować za pośrednictwem drogi elektronicznej na adres e-mail: przetargi.walcz@cos.pl i sekretariat.walcz@cos.pl.

Oferty składane pisemnie należy opakować w kopertę, zaadresować na adres zamawiającego i opisać: „**Serwis i konserwację urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych**”.

Wszelkie pytania dotyczące zapytania ofertowego proszę kierować na adres przetargi.walcz@cos.pl i marek.antoniak@cos.pl, tel. 709588206, wieslaw.skrzypiec@cos.pl, tel. 693903496

XI: Szczegółowy zakres zamówienia zawarty został w załączonym opisie przedmiotu zamówienia i arkusz kalkulacyjny – stanowiącym **załączniki nr 2** do niniejszego zapytania ofertowego.

X: Oferta powinna zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji wykonawcy.

XI: **Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie jego trwania, bez podawania uzasadnienia.**

DYREKTOR
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu
Zdzisław Ryder

FORMULARZ OFERTOWY**1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO**

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu, Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99; 78-600 Wałcz; NIP: 701-027-39-50; REGON: 142733356-00028; KRS: 0000374033;

2. DANE OFERENTA

Nazwa Wykonawcy składającego ofertę	
Adres	
Telefon kontaktowy (umożliwiający kontakt bezpośredni)	
Faks	
E-mail	
Nr NIP	
Nr REGON	

3. OFERTA

1. W odpowiedzi na **zapytanie ofertowe z dnia2023 r.** w sprawie „**Serwis i konserwację urządzeń klimatyzacyjnych**”, oferuję należyte wykonanie zamówienia za cenę:

Cena brutto:
(słownie:)

Cenę netto:
(słownie:)

Cena zawiera podatek VAT(%) tj. kwotę.....
(słownie.....)

2. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w ZAPYTANIU OFERTOWYM, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

3. OŚWIADCZAMY, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe.

4. POTWIERDZAMY, iż nie uczestniczymy w jakiegokolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.

5. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w Zapytaniu ofertowym i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

6. OŚWIADCZAMY, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

7. OŚWIADCZAMY, że w/w Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w Zapytaniu ofertowym.

8. AKCEPTUJEMY, że termin płatności za wykonany przedmiot umowy, zrealizowany zgodnie z wymogami Zamawiającego, wynosi 30 dni licząc od dnia przyjęcia faktury wystawionej przez Wykonawcę.

9. W przypadku wyboru naszej oferty do realizacji w/w zamówienia publicznego umowa ze strony Wykonawcy będzie podpisana przez:

.....
(podać imiona i nazwiska oraz stanowiska)

Opis przedmiotu zamówienia

Przegląd i serwisowanie urządzeń wymienionych w wykazie „wytwornic wody lodowej, chłodni i urządzeń klimatyzacyjnych” w Centralnym Ośrodku Sportu – Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu

polegają na:

- wykonaniu przeglądów i konserwacji w okresie od 13.04.2023 do 12.04.2024 tak jak terminy w kolumnie **7** wykazu urządzeń, przeglądy i konserwacja muszą być wykonane zgodnie z instrukcją dla każdego urządzenia.
- gotowość serwisowa i podejmowanie działań interwencyjnych na wezwanie klienta od 13.04.2023 do 12.04.2024. W arkuszu kalkulacyjnym oferty należy określić kwotę za jedną roboczogodzinę i za dojazd za 1 kilometr.

Koszt serwisu dla każdego urządzenia należy wpisać w kolumnie **3** wykazu.

Wymagane jest, aby wykonawca posiadał doświadczenie w pracy z urządzeniami wymienionymi w wykazie i odpowiednie kwalifikacje do pracy z czynnikami chłodniczymi.

Sporządzenie dokumentacji przeglądowej z wykazem stanów czynników chłodniczych.

Przygotowanie dokumentacji po przeglądowej dla urządzeń zarejestrowanych w bazie CRO.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia do obsługi niżej wymienionych urządzeń. Brak rzeczoności dokumentu skutkować będzie odrzuceniem oferty.

W celu poprawnego skalkulowania oferty zachęcamy do przeprowadzenia wizji lokalnej.

Urządzenia ujęte w wykazie pod poz. 1,2, 7-16,19,20 objęte są gwarancją.

WYKAZ WYTWORNIC WODY LODOWEJ, CHŁODNI I URZĄDZEŃ I KLIMATYZACYJNYCH I WENTYLACYJNYCH

L.p	NAZWA URZĄDZENIA	Wycena serwisu dla każdego urządzenia	Ilość jednostek wewnętrznych	Ilość czynnika chłodniczego	Rodzaj czynnika chłodniczego	Data przeglądu i badanie szczelności do
1	2	3	4	5	6	7
1	Wytwornica wody lodowej CARRIER Model 30RB-160R-PI1897 Wersja VA R41		Lider Klima konwektory Sufitowe 10 szt. czyszczenie i odgrzybianie	2x5,07kg	R32	13.04.2023
2	Wytwornica wody lodowej CARRIER Model 30RB-160R-PI1897 Wersja VA R41		Sydney	2x5,07 kg	R32	13.04.2023
3	Agregat skraplający ECO I PANASONIC model U- 4LE1E8 nr fab. 0006540		Stadion klima konwektory sufitowe 3 szt., czyszczenie i odgrzybianie,	3,5 kg	R 410A	20.06.2023
4	Agregat skraplający ECO I PANASONIC model U5LE1E8 Nr fab. 0006140		Stadion klima konwektory sufitowe 3 szt., czyszczenie i odgrzybianie,	3,5 kg	R 410A	20.06.2023

5	Agregat skraplający model MOEA 55HFN1-RRDA Wraz z centralą wentylacyjną,		Dach Stółówka	4,3 kg	R 410 A	13.04.2023
6	Agregat skraplający MULTI V model 202 KASL00006 ARUN80LT3 LG		Klima konwektory sufitowe 4 szt. siłownia, 4 szt. ergometry, czyszczenie i odgrzybianie,	9,5 kg	R 410A	13.04.2023
7	<u>Mroźnia Viessmann</u> Agregat SILAJ2464Z(FZ) Chłodnica Luvata GME42FL7ED.0059		Magazyn kuchnia/dach kuchnia	3,30 kg	R452A	25.08.2023
8	<u>Chłodnia Viessmann</u> Agregat SILAJ9510Z Chłodnica Luvata EVS291BED		Magazyn kuchnia Dach kuchnia	3,30 kg	R449A	25.08.2022
9	<u>Chłodnia Viessmann</u> Agregat SILAJ9513Z(FZ) Chłodnica Luvata GME43FL7ED		Magazyn kuchnia Dach kuchnia	3,10 kg	R 449A	25.08.2023
10	<u>Chłodnia Viessmann</u> Agregat SILAJ9513Z(FZ) Chłodnica: Luvata GME43FL7ED		Magazyn kuchnia Dach kuchnia	3,10 kg	R 449A	25.08.2023
11	<u>Chłodnia</u> Viessmann Agregat SILAJ9519Z(FZ) Chłodnica: Luvata GME43FL7ED		Magazyn kuchnia Dach kuchnia	3,30 kg	R 449A	25.08.2023
12	<u>Zamrażarka szokowa</u> Agregat Rivacold model RV4B4367 Chłodnica Rilling model SKFMSE4011C		Magazyn kuchnia Dach kuchnia, Komora mroźnicza w kuchni	14 kg	R 452A	25.08.2023
13	Klimatyzacja ROTENSO RVF- 500V5MM R10 wraz z centralą wentylacyjną		Dach kuchnia	15 kg	R 410A	20.06.2023
14	Klimatyzacja ROTENSO RVF- 500V5MM R10		Dach kuchnia	15 kg	R 410A	20.06.2023
15	Klimatyzator ROTENSO IMOTO 5,3 kW		Dach kuchnia	1,1 kg	R 32	20.06.2023
16	MULTISPLIT ROTENSO RONI 5,1 kW		Pomieszczenie techniczne Lider 2 jednostki wewnętrzne, czyszczenie i odgrzybianie	2,5 kg	R 32	20.06.2023
17	SPLIT Typ AIR CONDITIONER Model MSMAAU-09HRDN1- QRD0GW- Midea		Siłownia windy 1 jednostka wewnętrzna, czyszczenie i odgrzybianie	1,35 kg	R 410 A	20.06.2023
18	Klimatyzator HISENSE- 12UW4RVETG 00A 3,5 kW		Pomieszczenie techniczne Stadion 1 jednostka wewnętrzna, czyszczenie i odgrzybianie	2,5 kg	R 410 A	20.06.2023

19	Jednostka zewnętrzna GREE Model GMV-280WL/C-X Nr 600008000357 Kategoria VRF		Jednostki wewnętrzne GMV-ND28G/BL/B-T – 12 szt. Pokoje Lider Czyszczenie i odgrzybianie	10,3 kg	R 410A	07.09.2023
20	Jednostka zewnętrzna GRE Model GMV-280WL/C-X 63239916342 Kategoria VRF		Jednostki wewnętrzne GMV-ND28G/BL/B-T – 10 szt. Pokoje Lider Czyszczenie i odgrzybianie	9,2 kg	R 410 A	07.09.2023

