

Pompa: H=5,5 m, Q=2,2 [l/s], ilość pomp: 2 szt.  
Moc pompy: N = 0,55 [kW] U=400 [V]  
Praca: 1+1R  
Sygnalizatory poziomu: sonda hydrostatyczna  
Szała sterownicza: zewnętrzna  
Zbiornik istniejący: H=1400 [mm]  
Temperatura ścieków - max. 40°C

<u>OPRACOWANIE:</u> Projekt wykonawczy przebudowy hali sportowej lekkoatletycznej w COS OPO w Spale przy Al. Prez. I. Mościckiego 6 dz. nr ew. 54/7			
<u>INWESTOR:</u> Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale 97-215 Inowódz, Spała, Al. Prez. I. Mościckiego 6			
<u>TYTUŁ RYSUNKU:</u> SCHEMAT-UKŁAD TŁOCZNY			
SKALA:	DATA:	FORMAT:	NR RYS.:
-	12.2012		WK-11