

Parter Sali Sportowej									Układ
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	Wysokość	Kubatura	Obliczeniowa krotność wymian nawiew	Obliczeniowa krotność wymian wywiew	Wydajność wentylacji nawiew	Wydajność wentylacji wywiew	
		m2	m	m3	1/h	1/h	m3/h	m3/h	
1	Sala sportowa	6670,59	8,00	53364,72		0,8	45000	40500	kratki, dysze, kratki
2	Siłownia	79,63	3,3	262,78	-	3,8	-	1000	kompensacja, kratki
3	Siłownia	76,87	3,3	253,67	-	3,0	-	750	kompensacja, kratki
4	Siłownia	63,44	3,3	209,35	-	4,8	-	1000	kompensacja, kratki
5	Siłownia	50,78	3,3	167,57	-	4,5	-	750	kompensacja, kratki
6	Siłownia	50,47	3,3	166,55	-	4,5	-	750	kompensacja, kratki
7	Magazyn środków med.	6,4	3,3	21,12	-	11,8		250	kompensacja, kratki
						Centrala NW-1	45000	45000	

1	Magazyn zamknięty	25,11	3	75,33	5,0	5,0	375	375	nawiewnik, wywiewnik
2	Rozdzielnia	14,68	3	44,04	2,3	2,3	100	100	nawiewnik, wywiewnik
3	Rozdzielnia	33,72	3	101,16	2,0	2,0	200	200	nawiewnik, wywiewnik
4	Magazyn siłowni	78,50	3	235,50	1,6	1,6	375	375	nawiewnik, wywiewnik
5	Warsztaty	52,62	3	157,86	3,0	3,0	470	470	nawiewnik, wywiewnik
6	Korytarz	9,44	2,5	23,60	-	2,5	-	60	kompensacja, wywiewnik
7	Szatnia pracowników	17,22	3	51,66	5,8	5,8	300	300	nawiewnik, wywiewnik
8	Korytarz	23,72	2,5	59,30	3,4	2,4	200	140	nawiewnik, wywiewnik
9	Magazyn sprzętu radio.	19,80	3	59,40	3,0	3,0	180	180	nawiewnik, wywiewnik
10	Biuro zawodów	15,85	3	47,55	3,0	3,2	150	150	nawiewnik, wywiewnik
11	Korytarz	23,36	2,5	58,40	2,2	-	130	-	nawiewnik
12	Pokój śniadań	9,73	3	29,19	4,3	4,3	125	125	nawiewnik, wywiewnik
13	Sala konferencyjna	15,09	3	45,27	5,5	5,5	250	250	nawiewnik, wywiewnik
14	Korytarz	16,67	2,5	41,68	2,4	-	100	-	nawiewnik
15	WC		2,5				-	230	kompensacja, wentylator
16	Serwerownia	24,40	3	73,20	2,0	2,0	150	150	nawiewnik, wywiewnik
17	Pokój sedziów	26,57	3	79,71	2,9	2,9	235	235	nawiewnik, wywiewnik
18	Korytarz	27,90	2,5	69,75	2,4	2,4	165	165	nawiewnik, wywiewnik
19	Pom. Biurowe	16,38	3	49,14	3,1	3,1	150	150	nawiewnik, wywiewnik

20	Pom. Biurowe	16,38	3	49,14	3,1	3,1	150	150	nawiewnik, wywiewnik
21	Pom. Biurowe	16,38	3	49,14	3,1	3,1	150	150	nawiewnik, wywiewnik
22	Dział sportu	39,29	3	117,87	3,0	3,0	350	350	nawiewnik, wywiewnik
23	Korytarz	26,18	2,5	65,45	3,1	-	200	-	nawiewnik
24	Pom.trenerów	15,68	3	47,04	3,0	3,0	140	140	nawiewnik, wywiewnik
25	WC		2,5				-	200	kompensacja, wentylator
26	Magazyn	105,90	3	317,70	2,0	2,0	630	630	nawiewnik, wywiewnik
27	Magazyn	105,90	3	317,70	2,0	2,0	630	630	nawiewnik, wywiewnik
						Centrala NW-2	5275	4845	
						Wentylatory		430	
1	Sala konferencyjna	99,11	3	297,33	2,0	2,0	600	600	nawiewniki, wywiewniki
						Centrala NW-3	600	600	

Tabela nr.1.

