

WA.DPZ.272.26.2023.RK

Warszawa, dnia 18 sierpnia 2023 r.

**Strony zainteresowane
przedmiotowym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: Dostawa wraz z montażem stacji zmiękczenia wody gorącej o minimalnej wydajności 1,6m³/h do Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 6a w Warszawie.

Centralny Ośrodek Sportu, działając, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, informuje, iż wpłynęły pytania od Wykonawców do zapisów zapytania ofertowego. Poniżej ich treść oraz udzielone odpowiedzi:

Pytanie 1

Proszę o informację dot.: zużycia wody (dobowe lub miesięczne).

Odpowiedź:

Zużycie wody podczas doby to około 9m³.

Pytanie 2

Proszę o informację dot.: twardości wody (ile stopni dH)

Odpowiedź:

Okolo 11-12dH.

Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez WYKONAWCÓW w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO



Dyrekcja
Centralnego Ośrodka Sportu



tel.: +48 22 529 87 40
fax: +48 22 529 89 09



sekretariat@cos.pl
www.cos.pl



ul. Łazienkowska 6a
00-449 Warszawa