

WA.DPZ.271.19.2023.SM

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2023 r.

**Strony zainteresowane  
przedmiotowym postępowaniem  
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **dostawę i montaż drzwi przeciwpożarowych w kuluarach obiektu Torwar I w Centralnym Ośrodku Sportu w Warszawie przy ulicy Łazienkowskiej 6a**, numer postępowania: NZ/P/19/2023.

Centralny Ośrodek Sportu działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP” niniejszym informuje, iż wpłynęły pytania do przedmiotowego postępowania.

Poniżej ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami:

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający posiada projekt/ opracowanie w którym zostały opisane drzwi, jeśli tak to zwracam się z prośbą o udostępnienie w zakresie stolarki drzwiowej objętej przedmiotowym postępowaniem.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada projektu stolarki. Dopuszczalne jest przyjechanie i zdjęcie wymiarów przez wykonawcę.

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuszcza wymianę drzwi na nie drewniane a w okleinie drewnopodobnej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na drzwi nie drewniane a w okleinie drewnopodobnej.



Dyrektor  
Centralnego Ośrodka Sportu



tel.: +48 22 529 87 40  
fax: +48 22 529 89 09



sekretariat@cos.pl  
www.cos.pl



ul. Łazienkowska 6a  
00-449 Warszawa

**Pytanie 3**

Zwracamy się z prośbą o rozszerzenie informacji odnośnie drzwi w zakresie światła drzwi? Obecnie znajduje się zapis o wymiarach w świetle muru.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza przyjazd i zdjęcie wymiaru przez wykonawcę. Podane wymiary są orientacyjne.

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania rozliczeń częściowych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń częściowych.

**Pytanie 5**

Zamawiający przewiduje wykonywania prac remontowych na czynnym obiekcie, ile dni na realizację robót otrzyma Wykonawca – czy terminy wydarzeń/imprez organizowanych na obiekcie wydłużą termin realizacji prac?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że przekaze wstępny harmonogram wydarzeń, które będą odbywały się w obiekcie, ale dopuszcza również pracę w godzinach nocnych, by ułatwić wykonawcy realizację zadania.

**Pytanie 6**

Czy wykonawca otrzyma od Zamawiającego pomieszczenie w celu stworzenia zaplecza realizacji robót?

**Odpowiedź:**

Zamawiający udostępni pomieszczenie socjalne oraz magazynowe.

**Pytanie 7**

Czy Wykonawca otrzyma możliwość realizacji prac w dni wolne i w godzinach wieczornych oraz nocnych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

**Pytanie 8**

Czy są wymagane konkretne rozwiązania co do uchwytów klamek drzwiowych jeśli tak to jakie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga, aby drzwi były zgodne z przepisami pożarowymi oraz miały zastosowanie równoważne do obecnie zamontowanych drzwi.

**Pytanie 9**

Czy w przedmiocie zamówienia są drzwi antypaniczne?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuję, że tylko 3 pary drzwi to drzwi nie antypaniczne. Wszystkie pozostałe drzwi to drzwi do ewakuacji, więc powinny otwierać się za pomocą samego pchnięcia.



Dyrektor  
Centralnego Ośrodka Sportu



tel.: +48 22 529 87 40  
fax: +48 22 529 89 09



sekretariat@cos.pl  
www.cos.pl



ul. Łazienkowska 6a  
00-449 Warszawa

**Pytanie 10**

Czy Zamawiający zapewni we własnym zakresie podłączenie w zakresie kontroli dostępu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuję, że nie będzie drzwi z kontrolą dostępu, a istniejąca będzie zdemonstrowana.

**Pytanie 11**

Czy w ramach realizacji robót Zamawiający we własnym zakresie zapewni sprawdzenie skuteczności działania SSP z elementami wymienionymi podczas prac remontowych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że wszystkie testy leżą po stronie wykonawcy. Zamawiający zapewni pomoc w sprawdzeniu działania drzwi przy alarmie pożarowym.

**Pytanie 12**

Czy Zamawiający zabezpieczy we własnym zakresie SSP na czas remontu w zakresie odpięcia systemów sterownia kontrolami dostępu? Jeśli NIE to proszę o podanie producenta/typu i modelu zastosowanego systemu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie ma potrzeby zabezpieczania systemu SSP w zakresie odpięcia systemów kontroli dostępu.

**Pytanie 13**

Czy zamawiający dopuszcza drzwi dwuskrzydłowe, które dla spełnienia funkcji odporności ogniowej posiadają rygiel skrzydła biernego do posadzki oraz górnej ościeżnicy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż Wykonawca może zaproponować rygiel do posadzki i górnej ościeżnicy, pod warunkiem, że skrzydło drzwi nie będzie na stałe nim zamknięte. Drzwi dwuskrzydłowe powinny łatwo dać się otworzyć przez pchnięcie.

**Pytanie 14**

Jeżeli prace będą prowadzone na czynnym obiekcie to w jaki sposób Zamawiający zorganizuje przekazanie terenu robót aby prace nie kolidowały z działalnością obiektu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w części w której wymieniane będą drzwi nie prowadzi się działalności obiektu. Jak również przekaże Harmonogram wydarzeń, który pozwoli zaplanować wymianę drzwi. Część prac może być wykonywana w godzinach nocnych, a część prac do godz. 16.

**Pytanie 15**

Dot. drzwi 230x250-3szł – dwuskrzydłowe. Wskazana w zamówieniu szerokość drzwi 250cm jest niewykonalna w systemie drzwi drewnianych, maksymalna szerokość skrzydła w wymaganym systemie to 110cm. Czy jest możliwe zmniejszenie szerokości do wymiaru 110cm jednego



Dyrektor  
Centralnego Ośrodka Sportu



tel.: +48 22 529 87 40  
fax: +48 22 529 89 09



sekretariat@cos.pl  
www.cos.pl



ul. Łazienkowska 6a  
00-449 Warszawa

skrzydła co daje 220 cm całkowitej szerokości drzwi. Czy alternatywnie wskazane drzwi można wykonać w aluminium? Proszę o wskazanie rozwiązania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmniejszenie szerokości skrzydeł drzwi do 110 cm, gdyż zawęzi to drogę ewakuacji z trybun. Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie drzwi aluminiowych.

**Powyższe odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez WYKONAWCÓW w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.**

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO



Dyrektor  
Centralnego Ośrodka Sportu



tel.: +48 22 529 87 40  
fax: +48 22 529 89 09



sekretariat@cos.pl  
www.cos.pl



ul. Łazienkowska 6a  
00-449 Warszawa