

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia

1. „Dostawa i montaż oświetlenia LED wraz z jego dostosowaniem do obowiązujących przepisów i wymogów w tym zakresie w obiektach Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Dusznikach-Zdroju.”

Założenie Zamawiającego:

Dostawa, zakup i montaż oświetlenia LED w obiektach Centralnego Ośrodka Sportu - Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Dusznikach-Zdroju na obiektach w Hali Widowiskowo-Sportowej ul. Sportowa 2A, oraz na Torze Wrotkarskim AL. Chopina, wraz z kalkulacją oszczędności na danych obiektach w % w stosunku rocznym i wykazaniem ich na poziomie minimum 50%.

Opis przedmiotu zamówienia:

HALA SPORTOWA: wymagane średnie natężenie światła minimum 600lx; Ilość źródeł 49, zintegrowany highbay LED; aluminiowa obudowa; moc maksymalna 100W; sprawność oprawy minimum 19000 lm; barwa światła 4000 K; CRI 80; Kąt świecenia 90°; IP65; IK08; Żywotność L70:B50 90 000 h; (D x H) 310 x 141 mm; Znak D. Wysoka wydajność: do 190lm/W (całkowita wydajność systemu) - Ochrona przeciwprzepięciowa: L/N-PE:6kV,L-N:4kV - Grupa ryzyka fotobiologicznego: RG1 - Temperatura pracy od -20 do +45°C - Dostępne kolory: neutralny biały (4000K) - Dodatkowe akcesoria: klosz, uchwyty montażowe i łańcuch do zawieszania do różnych zastosowań. Gwarancja na oświetlenie LED 60 miesięcy. Oprawy oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego wymienione i zastosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oświetlenie trybun dobrane według obowiązujących norm z zastosowaniem opraw hermetycznych o maksymalnej mocy 50W; sprawność minimum 150lm/W; IP66; IK10; temperatura pracy -30 +50 stopni C; możliwość łączenia opraw przelotowo.

TOR WROTKARSKI: wymagane średnie natężenie światła minimum 160lx; Ilość źródeł 16 naświetlacz zewnętrzny, w komplecie z 1-metrowym przewodem zasilającym i regulowanym wspornikiem, aluminiowa obudowa, RAL 9022 - jasnoszary perłowy, przezroczysty szklany dyfuzor, IP66, IK08, klasa I, 5000K, bez możliwości ściemniania, moc oprawy 305W, sprawność minimum 140lm/W, CRI80, asymetryczny kąt świecenia, żywotność 100000 godzin L90B50, wymiary 561x569x76mm (dł. x szer. x wys.), waga 13,4kg. Odporność na uderzenia zgodnie z DIN57710-13 VDE 0710 13/5.81, DIN 18032-3. Linia startowa 3 naświetlacze zewnętrzne o maksymalnej mocy 100W; barwa światła 4000K; sprawność oprawy minimum 140 lm/W IP66 ;IK08 kąt świecenia 90 stopni Gwarancja na oświetlenie LED 60 miesięcy.

Zamówienie obejmuje również demontaż starego oświetlenia wraz z składowaniem go w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu.

2. Informacje dodatkowe:

- a) Termin realizacji: do 45 dni od daty podpisania umowy.
- b) Sporządzana oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z przygotowaniem przedmiotu zamówienia.
- c) Płatność przelewem w ciągu 14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury.
- d) Zamawiający informuje, że nie można składać ofert częściowych