

WA.DPZ.272.27.2023.SM

Warszawa, dnia 5 września 2023 r.

**Strony zainteresowane
przedmiotowym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: Wymiany tryskaczy w instalacji pożarowej w obiekcie COS Torwar I przy ul. Łazienkowskiej 6a w Warszawie.

Centralny Ośrodek Sportu, działając, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, informuje, iż wpłynęło pytanie od Wykonawcy do zapisów zapytania ofertowego. Poniżej treść pytania oraz udzielona odpowiedź:

Pytanie 1

W związku z zapytaniem ofertowym WA.DPZ272.27.2023.SM, które ukazało się na Państwa stronie internetowej www.bip.cos.pl, zwracamy się z prośbą o zmianę warunków udziału w postępowaniu, a konkretnie o zmianę zapisu w punkcie **1. Zdolność techniczna**.

Prośbę swoją motywujemy faktem, że rzadko zachodzi konieczność wymiany dużej ilości tryskaczy w obiektach, stąd też nie posiadamy referencji jakie Państwo wymagają.

Firma Pompax Sp. z o.o. w ostatnich latach wykonywała przeglądy 3,5,10 letnie w obiektach na terenie kraju, co możemy potwierdzić protokołami odbioru prac.

W związku z powyższym, prosimy o informację czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę zapisu odnośnie posiadania referencji dotyczących wymiany tryskaczy, na referencje z wykonanych prac przeglądowych instalacji tryskaczowych na kwotę min. 50 000,00 zł brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje że dopuszcza możliwość okazania referencji z wykonanych prac przeglądowych instalacji tryskaczowych na kwotę min. 50 000,00 zł brutto.

Powyższa odpowiedź staje się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez WYKONAWCÓW w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO



Dyrekcja
Centralnego Ośrodka Sportu



tel.: +48 22 529 87 40
fax: +48 22 529 89 09



sekretariat@cos.pl
www.cos.pl



ul. Łazienkowska 6a
00-449 Warszawa