

WA.DPZ.271.19.2023.SM

Warszawa, dnia 07 września 2023 r.

**Strony zainteresowane  
przedmiotowym postępowaniem  
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **dostawę i montaż drzwi przeciwpożarowych w kuluarach obiektu Torwar I w Centralnym Ośrodku Sportu w Warszawie przy ulicy Łazienkowskiej 6a**, numer postępowania: NZ/P/19/2023.

Centralny Ośrodek Sportu działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP” niniejszym informuje, iż wpłynęły pytania do przedmiotowego postępowania.

Poniżej ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami:

**Pytanie 1**

Czy w zakres poza uzupełnieniem szczelin powstałych po wymianie drzwi chodzi również tynkowanie i malowanie ścian?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż po uzupełnieniu szczelin Wykonawca tynkuje i odmalowuje miejsce wymiany i montażu nowych drzwi.

**Pytanie 2**

Jakie są istniejące ościeżnice i drzwi czy są to ościeżnice metalowe drewniane czy aluminiowe?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż obecnie zamontowane ościeżnice są drewniane.



Dyrektor  
Centralnego Ośrodka Sportu



tel.: +48 22 529 87 40  
fax: +48 22 529 89 09



sekretariat@cos.pl  
www.cos.pl



ul. Łazienkowska 6a  
00-449 Warszawa

### Pytanie 3

Czy tylko w drzwiach dwuskrzydłowych nieantypanicznych o wym 156x200 – podział drzwi powinien być zastosowany z jednym skrzydłem min 90cm? W pozostałych drzwiach w zamówieniu można zastosować 2 równej szerokości skrzydła?

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w każdych drzwiach dwuskrzydłowych mogą być zastosowane skrzydła równej szerokości, a w nieantypanicznych może wynosić min. 90 cm.

### Pytanie 4

W związku z występującymi pytaniami zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert.

#### Odpowiedź:

**Zamawiający informuje iż przedłuża termin składania ofert do 14.09.2023 r. do godz. 11.00, otwarcie ofert nastąpi w dniu do 14.09.2023 r. o godz. 11:00.**

W związku z powyższym Zamawiający dokonał zmiany SWZ w Rozdziale XI ust. I i II, który otrzymuje następujące brzmienie:

## Rozdział XI. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

### I.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem portalu e-Zamówienia <https://ezamowienia.gov.pl> do dnia **14.09.2023 r. do godz. 11:00.**

### II.MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **14.09.2023 r., o godz. 11:15** za pośrednictwem portalu e-Zamówienia <https://ezamowienia.gov.pl>

Ponadto Zamawiający dokonał zmiany w ust. 1 Rozdział XII SWZ - termin związania ofertą, który otrzymuje następujące brzmienie:

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 90 dni od dnia otwarcia ofert, tj. do dnia 12.12.2023 r.

**Powyższe odpowiedzi i zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez WYKONAWCÓW w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.**

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO



Dyrektor  
Centralnego Ośrodka Sportu



tel.: +48 22 529 87 40  
fax: +48 22 529 89 09



sekretariat@cos.pl  
www.cos.pl



ul. Łazienkowska 6a  
00-449 Warszawa