

WA.DPZ.271.20.2023.RK

Warszawa, dnia 4 października 2023 r.

**Strony zainteresowane
przedmiotowym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **„Przebudowę i rozbudowę Systemu Telewizji Dozorowej w obiekcie Torwar I – COS Warszawa”**, numer postępowania: NZ/P/20/2023.

I. Centralny Ośrodek Sportu działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP” niniejszym informuje, iż w dniu 3 października 2023 r. wpłynęły pytania do przedmiotowego postępowania. Poniżej ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

Zamawiający postawił w projekcie wykonawczym wymóg dla kamery stałogniskowej kopułkowej 5MPix mini (punkt 10.6.1.3):

"k) Co najmniej jedno wejście i jedno wyjście alarmowe".

Dokumentacja projektowa nie opisuje wykorzystania wejść i wyjść w tym modelu kamery.

Należy zaznaczyć, iż kamera realizuje zaawansowane funkcje analityczne i alarmowe za pomocą algorytmu samouczącej się analizy.

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie kamery niewyposażonej w wejścia i wyjścia alarmowe.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zastosowania kamery stałogniskowej kopułkowej 5MPix mini (punkt 10.6.1.3. k) bez wyposażenia w wejścia i wyjścia alarm.



Dyrektor
Centralnego Ośrodka Sportu



tel.: +48 22 529 87 40
fax: +48 22 529 89 09



sekretariat@cos.pl
www.cos.pl



ul. Łazienkowska 6a
00-449 Warszawa

Pytanie nr 2:

Prosimy o wyjaśnienie czy w przypadku kamery o stałej ogniskowej niezbędna jest funkcjonalność sterowania ostrością, wsparta funkcją autofocus?

Odpowiedź:

W związku z wymogiem zastosowania obiektywu o stałej ogniskowej, w kamerze opisanej w Projekcie wykonawczym w pkt.10.6.1.3. tj.: **Kamera stałoogniskowa kopułkowa 5MPix mini**, usuwa zapis znajdujący się w Projekcie wykonawczym w pkt. 10.6.1.3.h) tj.:

„h) Dostępna z poziomu oprogramowania kamery możliwość sterowania ostrością wsparta funkcją autofocus”.

II. Centralny Ośrodek Sportu działając zgodnie z art. 271 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP” niniejszym informuje, iż dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert na następujące:

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem portalu

e-Zamówienia <https://ezamowienia.gov.pl> do dnia **10.10.2023 r. do godz. 11:00.**

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **10.10.2023 r., o godz. 11:15** za pośrednictwem portalu e-Zamówienia <https://ezamowienia.gov.pl>

Zamawiający informuje, iż zmienia zapis Rozdziału XII (Termin związania ofertą) w pkt 1, na następujący:

„Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert, tj. do dnia 8.11.2023 r.”

Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez WYKONAWCÓW w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO



Dyrektor
Centralnego Ośrodka Sportu



tel.: +48 22 529 87 40
fax: +48 22 529 89 09



sekretariat@cos.pl
www.cos.pl



ul. Łazienkowska 6a
00-449 Warszawa