

SP.DPZ.271. 69 .2023.EW

Spała dnia 25.10.2023r.

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„REMONT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W HALI SPORTOWEJ”

Zamawiający informuje, że w postępowaniu na: „Remont pomieszczeń sanitarnych w hali sportowej” ZP 25/2023 zostały zadane pytania do treści SWZ. Zgodnie z art. 135 ust 6 Pzp, Zamawiający przedstawia treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Pomieszczenia nr 5 - pomieszczenie masażu (docelowo szatnia), czy drzwi wejściowe z korytarza podlegają wymianie, jeżeli tak, to proszę o podanie wymiarów, z jakiego materiału mają być wykonane i pełnej specyfikacji materiałowej.

Wyjaśnienie:

Drzwi aluminiowe wewnętrzne (bez wymagań cieplnych) z przeszkleniem mlecznym jednoskrzydłowe 90x200. Przeszklenie bezpieczne

Pytanie nr 2:

Pomieszczenie nr 6 - magazynek (docelowo pomieszczenie pracownicze) jest wybicie otworu okiennego 60 x 90 cm - 1 szt. Z jakiego materiału należy wykonać okno, jaki wymiar docelowy okna i specyfikacji okna (fix, czy może inne rozwiązanie).

Wyjaśnienie:

Okno wewnętrzne pcv z pakietem szybowym podwójnym. Wymiar otworu 60x90cm. Okno typu fix.

Komisja Przetargowa:

D. Świdorski

P. Gładysz

E. Wolan

A. Galicki

DYREKTOR
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU –
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spała

Waldemar Wendrowski



Dyrektor
COS OPO Spała



tel. +48 44 719 65 00
fax +48 44 724 27 02



cosspala@cos.pl
www.cos.pl



Al. Pr. I. Mościckiego 6
97-215 Inowłódz, Spała