

SZ.DZP.271.94.2023.MSz

Szczyrk dn. 30.10.2023r.

**Strony zainteresowane
przedmiotowym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. **„Roboty remontowe zaplecza socjalno-technicznego skoczni narciarskiej SkaliŹe” numer referencyjny postępowania DZP/Sz/38/2023.**

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), zwanej dalej „ustawą PZP” niniejszym informuje, iż wpłynęły pytania do przedmiotowego postępowania. Poniżej ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie:

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie: 1. poz. 30 - drzwi aluminiowe - proszę o podanie szerokość - światło przejścia 2. poz. 31 - drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - proszę o podanie szerokość każdego skrzydła, czy oba skrzydła czynne? Czy drzwi należy również wykonać ze szkła bezpiecznego czy panel?

Odpowiedz:

poz. 30 drzwi aluminiowe światło przejścia 80

poz. 31 drzwi aluminiowe 80/30 oba skrzydła czynne, drzwi góra ze szkła bezpiecznego dół panel.

