

SZ.DZP.271.91.2023.MSz

Szczyrk dn. 30.10.2023r.

**Strony zainteresowane
przedmiotowym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. **„Remont instalacji naśnieżania tras narciarskich na hali Jaworzyna w COS-OPO w Szczyrk” numer referencyjny postępowania DZP/Sz/35/2023.**

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrk, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), zwanej dalej „ustawą PZP” niniejszym informuje, iż wpłynęły pytania do przedmiotowego postępowania. Poniżej ich treść wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

W Opisie Przedmiotu Zamówienia w punkcie „1 Zakres rzeczowy Zadania , 1. instalacji wodociągowej systemu naśnieżania trasy narciarskiej z rur sferoidalnych typu ALPINAL lub równoważnych DN 100 PN 75 o długości ca 600,0 m na odcinku”. Oraz w przedmiarze robót zamawiający używa nazwy rurociągu Alpinal DN 100 PN 75. Zwracamy uwagę że Rurociąg Alpinal DN 100 występuje w klasie PN 40 lub PN 63 lub PN100 prosimy o właściwe określenie klasy PN dla zamawianego rurociągu i czy możemy przyjąć PN 63 co by wynikało z zakresu ciśnień jakie występują w remontowanym rurociągu .

Odpowiedz:

Wykonawca może przyjąć w złożonej ofercie dla rurociągu klasę PN 63.



Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia winny być uwzględnione przez WYKONAWCÓW w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.



Dyrektor Tomasz Laszczak
COS OPO Szczyrk



tel. +48 33 817 84 41
tel. +48 33 817 86 62



sekretariat.szczyrk@cos.pl
www.szczyrk.cos.pl



ul. Plażowa 8
43-370 Szczyrk